

АКТ № _____
ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.

г. Иркутск
 Наименование объекта МДОУ д/с N _____ «05» 02 2016г.
 Адрес объекта м-н Домашинский 32
 Ответственный инженер отдела сервисного обслуживания
инженер ОПС
 (должность, фамилия, имя, отчество)

Ответственный представитель обслуживаемой организации:
Зам. зав. по АХР
 (должность, фамилия, имя, отчество)

В ходе выполнения планово-предупредительных работ произведен осмотр следующего оборудования:

№ п/п	Вид осматриваемого оборудования	Результат осмотра
1	Пульт контроля и управления С 2000	в норме
2	Прибор приема контрольный «Сигнал 20П»	в норме
3	Блок речевого оповещения «Веллес»	—
4	Блок речевого оповещения «Соната»	в норме
5	Блоки бесперебойного питания	в норме
6	Оповещатели световые	в норме
7	Визуальный осмотр датчиков дымовых	в норме
8	Визуальный осмотр ручных пожарных извещателей	в норме
9	AES-14 (собственность «АТЭКС») вывод радиосигнала на пульт МЧС.	в норме

[Подпись]
 (подпись ответственного инженера)

«05» 02 2016



Домашин АМ

Замечания по выполнению планово-предупредительных работ:

Замечаний нет

[Подпись]
 (подпись ответственного представителя)

«05» 02 2016г.

