

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г.ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА ИРКУТСКА ДЕТСКИЙ САД № 156

664080, г. Иркутск, м-н Топкинский, 32

тел. 33-86-77



«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ
В. Колесова
23.05.2015 г.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

1. Общие положения

- 1.1. Противопожарный режим разработан для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 156 (далее - ДОУ) в соответствии с Правилами пожарной безопасности для общеобразовательных школ, ПТУ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ-101-89).
- 1.2. Все работники МБДОУ обязаны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации воспитанников, работников, материальных ценностей и тушению пожара.
- 1.3. Противопожарный режим обязателен для исполнения всеми работниками ДОУ.

2. Содержание территории, здания и помещений

- 2.1. Территория МБДОУ должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.
- 2.2. Дороги, подъезды и проезды к зданию, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.
- 2.3. Разведение костров, сжигание мусора и листьев на территории ДОУ не допускается.
- 2.4. Расстановка мебели и оборудования в группах, кабинетах, спальнях, столовой и других помещениях ДОУ не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.
- 2.5. В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов должны иметься предписывающие и указательные знаки безопасности.
- 2.6. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться какими-либо предметами и оборудованием.
- 2.7. В период пребывания людей в зданиях двери эвакуационных выходов допускается запирать только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров (задвижек, крюков и т.д.).
- 2.8. В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые дорожки и т.п. должны быть жестко прикреплены к полу.

- 2.9. Для оповещения работников ДОУ о пожаре действует пожарная сигнализация. Пульт пожарной сигнализации находится на первом этаже около прачечной.
- 2.10. Двери технических помещений (складов, кладовых, электрощитовой и т.д.) должны быть закрыты на замок.
- 2.11. Наружные пожарные лестницы должны содержаться в исправном состоянии.
- 2.12. В зданиях ДОУ проживание обслуживающего персонала и других лиц не допускается.
- 2.13. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, целлулоида и других легковоспламеняющихся материалов в ДОУ не допускается.
- 2.14. В ДОУ запрещается:
- Производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;
 - Использовать для отделки стен и потолков эвакуационных путей (лестничных клеток, коридоров и т.д.) горючие материалы;
 - Устанавливать решётки, жалюзи и подобные им несъёмные солнцезащитные декоративные устройства на окнах помещений, в которых пребывают люди, а также на лестничных площадках, в коридорах;
 - Снимать дверные полотна в проёмах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;
 - Забивать двери эвакуационных выходов;
 - Применять для целей отопления нестандартные (самодельные) нагревательные устройства;
 - Использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т.п. для приготовления пищи и других нужд (за исключением специально оборудованных помещений);
 - Устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;
 - Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ при наличии в помещениях ДОУ людей;
 - Обёртывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;
 - Применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;
 - Производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
 - Производить отопление труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т.п. с применением открытого огня. Для этих целей следует применять горячую воду, пар или нагретый песок;
 - Оставлять без присмотра включенные в сеть компьютеры, радиоприёмники, телевизоры, магнитофоны и другие электроприборы оргтехники.
- 2.15. Огневые и сварочные работы могут быть допущены только с письменного разрешения заведующего ДОУ. Эти работы должны производиться согласно требованиям Правил пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства.
- 2.16. Пользование утюгами разрешается только в помещении прачечной под наблюдением машиниста по стирке белья. Глажение разрешается только утюгами с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения. Утюги должны устанавливаться на подставках из огнеупорных материалов.
- 2.17. Здание и помещения ДОУ обеспечены первичными средствами пожаротушения. Места их расположения обозначены на планах эвакуации, находящихся на первом и втором этажах около лестниц.
- 2.18. По окончании занятий с воспитанниками педагогические работники должны отключить все электроприборы (технические средства обучения).

2.19. По окончании рабочего дня все работники должны тщательно осмотреть помещения, устранить выявленные недостатки и закрыть помещения, выключив освещение и электроприборы.

3. Электроустановки

- 3.1. Электрические сети и электрооборудование, используемые в ДООУ, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил устройства и технической эксплуатации электроустановок потребителей, а также Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
- 3.2. Администрация ДООУ обязана обеспечить обслуживание и техническую эксплуатацию электрооборудования и электросетей, своевременное проведение профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов и эксплуатацию электрооборудования, аппаратуры и электросетей в соответствии с требованиями документов, указанных в п. 3.1, своевременно устранять выявленные недостатки.
- 3.3. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.
- 3.4. В складских и других помещениях с наличием горючих материалов, а также материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).
- 3.5. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, должны немедленно устраняться. Неисправные электросети и электроаппаратуру следует немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.
- 3.6. При эксплуатации электроустановок запрещается:
 - Использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
 - Оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;
 - Пользоваться поврежденными (неисправными) розетками, ответвительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;
 - Завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах;
 - Использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов;
 - Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители;
 - Снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения.
- 3.7. Всякого рода новые подключения различных токоприемников (электроприборов, нагревательных приборов и т.д.) должны производиться только после проведения соответствующих расчетов, допускающих возможность таких подключений.
- 3.8. Во всех помещениях (независимо от их назначений), которые по окончании работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) должны отключаться.

4. Установки пожарной автоматики

- 4.1. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.
- 4.2. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, проведение которых связано с отключением установок, администрация ДООУ обязана обеспечить

пожарную безопасность защищаемых установками помещений и поставить в известность пожарную охрану.

4.3. При эксплуатации пожарной автоматики не допускается:

- Устанавливать взамен вскрывшихся и неисправных оросителей пробки и заглушки;
- Загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;
- Склаживать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей;
- Использовать трубопроводы установок для подвески или крепления какого-либо оборудования;
- Наносить на оросители и извещатели краски, побелку, штукатурку и другие защитные покрытия при ремонтах и в процессе эксплуатации.

5. Первичные средства пожаротушения

5.1. Места расположения первичных средств пожаротушения указаны на планах эвакуации, находящихся на первом и втором этажах ДОУ.

5.2. Ручные огнетушители должны размещаться согласно требованиям ГОСТ 12.4.009-83:

- Путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя;

5.3. Огнетушители должны устанавливаться таким образом, чтобы был виден имеющийся на его корпусе текст инструкции по использованию.

5.4. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. При размещении огнетушителей не должны ухудшаться условия эвакуации людей.

5.5. На период технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом и перезарядкой, должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.

5.6. Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется завхозом ДОУ.

5.7. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

6. Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий

6.1. Перед началом культурно-массовых мероприятий заведующий ДОУ должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.

6.2. На время проведения культурно-массовых мероприятий приказом должно быть обеспечено дежурство работников ДОУ.

6.3. Во время проведения культурно-массового мероприятия с воспитанниками должны неотлучно находиться воспитатели, предварительно проинструктированные о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации воспитанников в случае возникновения пожара, а также обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.

6.4. Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.

6.5. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания.

6.6. В помещениях используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, запрещается:

- Использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- Применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков;
- Хранить бензин, керосин и другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- Применять предметы оформления помещений, декорации и сценическое оборудование, изготовленные из горючих синтетических материалов, искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона, поливинила и т.п.);
- Применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и т.п.), дуговые прожекторы, использовать хлопушки, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, способных вызвать загорание;
- Устанавливать стулья, кресла и т.п. конструкции, выполненные из пластмасс и легковоспламеняющихся материалов;
- Устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и другие, трудно закрывающиеся запоры;
- Устанавливать на окнах глухие решетки.

6.7. Полы помещений должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей и выбоин. При разности уровней пола смежных помещений в проходах должны устанавливаться пологие пандусы.

6.8. При проведении новогоднего праздника елка должна устанавливаться на устойчивом основании с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков.

6.9. Оформление иллюминации елки и музыкального зала (подключение гирлянд, других электроприборов) должно производиться только электриком обслуживающей организации. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением Правил устройства электроустановок. Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами, должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений.

6.10. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения.

6.11. При оформлении елки запрещается:

- Использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;
- Применять для украшения елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;
- Обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом.

7. Порядок действий в случае возникновения пожара

7.1. В случае возникновения пожара действия работников ДОУ в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности воспитанников, их эвакуацию и спасение.

7.2. Каждый работник ДОУ, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.), обязан:

- Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо четко назвать адрес ДОУ, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию);
- Задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации воспитанников из здания ДОУ согласно плану эвакуации;

- Известить о пожаре руководителя ДОУ или заменяющего его работника;
- Организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в ДОУ средствами пожаротушения.

7.3. Заведующий ДОУ или заменяющий его работник, прибывший к месту пожара, обязан:

- Проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара;
- Осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;
- Организовать проверку наличия воспитанников и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам;
- Выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей;
- Удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией воспитанников и ликвидацией пожара;
- При необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;
- Прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидацией пожара;
- Организовать отключение сетей электроснабжения, других мероприятий, способствующих предотвращению и распространению пожара;
- Обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействий токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.;
- Организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану;
- Информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании.

7.4. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

- С учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;
- Исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью воспитателям и другим работникам ДОУ нельзя оставлять воспитанников без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;
- Эвакуацию воспитанников следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь;
- В зимнее время, по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, воспитанники старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а воспитанников младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи;
- Тщательно проверять все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне воспитанников, спрятавшихся под кроватями, столами, в шкафах или других местах;
- Выставлять посты безопасности на выходах в здание, чтобы исключить возможность возвращения воспитанников и работников в здание, где возник пожар;
- При тушении следует в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;
- Запрещается открывать окна и двери, а также разбивать стекла во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

8. Программа и порядок проведения противопожарного инструктажа

- 8.1. Для изучения правил пожарной безопасности все работники ДОО должны проходить противопожарный инструктаж (вводный, первичный и повторный).
- 8.2. Вводный и первичный инструктажи проводятся со всеми вновь принимаемыми на работу, с сезонными и временными работниками, а также со студентами, прибывшими на практику.
- 8.3. При проведении вводного инструктажа инструктируемые должны быть ознакомлены:
 - С общими мерами пожарной безопасности;
 - Возможными причинами возникновения пожаров и мерами их предотвращения, с практическими действиями в случае возникновения пожара;
 - Противопожарным режимом ДОО.Вводный инструктаж допускается проводить одновременно с инструктажем по охране труда (технике безопасности). О проведении вводного противопожарного инструктажа и проверке знаний производится запись в журнале регистрации вводного инструктажа, обязательно с подписями инструктировавшего и инструктируемого.
- 8.4. Первичный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте. При этом инструктируемые должны быть ознакомлены:
 - С конкретными мерами пожарной безопасности при проведении занятий в кабинете и определенных видов работ в помещении;
 - С планом эвакуации и порядком действий в случае возникновения пожара;
 - С образцами всех имеющихся в ДОО первичных средств пожаротушения, оповещения людей о пожаре, знаками безопасности, пожарной сигнализации и связи.
- 8.5. Повторный инструктаж должны проводить все работники не реже одного раза в шесть месяцев. О проведении первичного и повторного инструктажа делается запись в журнале по охране труда (технике безопасности).
- 8.6. Проведение противопожарного инструктажа в обязательном порядке должно сопровождаться практическим показом способов использования имеющихся в ДОО средств пожаротушения и ознакомления инструктируемых с мерами пожарной безопасности.