


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Иркутска детский сад № 5
(МБДОУ г. Иркутска детский сад №5)

664058, г. Иркутск, ул. Сосновая, 23/1, тел.: 8 (3952) 48-58-05, e-mail: dsad5irk@mail.ru

Согласовано:
Председатель профкома МБДОУ г.
Иркутска детского сада № 5
 И.С. Бетехина
« 18 » мая 2023г.



Утверждаю:
Заведующий МБДОУ г. Иркутска
детского сада № 5
 Н.П. Анедченко
« 18 » мая 2023г.
Приказ № 53-ОД
от 18 мая 2023 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОБУЧЕНИЯ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
города Иркутска детском саду № 5
(далее - МБДОУ г. Иркутска детский сад № 5)

г. Иркутск, 2023 год

I. Общие положения

1.1. Положение о порядке обучения мерам пожарной безопасности определяет виды, порядок проведения и сроки обучения работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 5 по программам противопожарного инструктажа, устанавливает требования к содержанию указанных программ, определяет категории работников МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 для прохождения обучения по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности и сроки такого обучения.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», приказом МЧС России и Министерства образования Российской Федерации от 17.04.2003 года № 190/1668 «О мерах по повышению уровня пожарной безопасности образовательных учреждений», приказом МЧС России от 18.11.2021 года № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», другими нормативно-правовыми актами в области пожарной безопасности, а также Уставом и локальными нормативными актами МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5.

1.3. Со всеми работниками, а также с лицами, командированными на работу, с иными лицами, осуществляющими трудовую деятельность в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5, по решению заведующего МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5 (далее – работники) проводится обучения мерам пожарной безопасности.

1.4. Основными видами обучения работников мерам пожарной безопасности является противопожарный инструктаж и обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, которое осуществляется в образовательных организациях, осуществляющих данное обучение.

1.5. Ответственность за организацию и своевременность обучения работников МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 мерам пожарной безопасности, проверку знаний правил пожарной безопасности несет заведующий МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5.

II. Организационные вопросы проведения противопожарного инструктажа

2.1. Противопожарный инструктаж проводится в целях доведения до работников обязательных требований пожарной безопасности, изучения пожарной и взрывопожарной опасности технологических процессов и оборудования, имеющихся в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5 систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, а также действий в случае возникновения пожара.

2.2. Проведение противопожарных инструктажей осуществляется в соответствии с настоящим Положением должностными лицами МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5, прошедшими обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, либо имеющими образование пожарно-технического профиля (среднее профессиональное и (или) высшее образование по специальности «Пожарная безопасность» или направлению подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность»), либо прошедшими процедуру независимой оценки квалификации, в период действия свидетельства о квалификации.

2.3. В состав должностных лиц, указанных в п. 2.2. настоящего Положения входят:
- заведующий МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5;

- заместитель заведующего по АХР МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 - ответственный за обеспечение пожарной безопасности и проведение противопожарного инструктажа в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5, назначенное приказом заведующего МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5;
 - специалист по охране труда МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5.
- 2.4. Противопожарные инструктажи проводятся по программам, разработанными лицами, указанными в пунктах 2.2. настоящего Положения, и утвержденными заведующим МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5.
- 2.5. Содержание программ противопожарного инструктажа должно соответствовать требованиям, указанным в приложении № 2 к приказу МЧС России от 18.11.2021 года № 806.
- 2.6. Противопожарные инструктажи проводятся с использованием актуальных наглядных пособий и учебно-методических материалов в бумажном и (или) электронном виде, разработанных на основании нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности.
- 2.7. Обучение мерам пожарной безопасности должно содержать теоретическую и практическую части и может осуществляться как одновременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно).
- 2.8. В рамках теоретической части обучения программы противопожарного инструктажа могут реализовываться дистанционно.
- 2.9. Обучение дистанционных работников МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 мерам пожарной безопасности не проводится.

III. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА

- 3.1. По видам и срокам проведения противопожарные инструктажи подразделяются на ***вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой.***
- 3.2. *Вводный противопожарный инструктаж* проводится до начала выполнения трудовой деятельности в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5.
- 3.3. Вводный противопожарный инструктаж проводится:
- со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу, в том числе временную, в МБДОУ г. Иркутска детский сад № 5;
 - с лицами, командированными, прикомандированными на работу в МБДОУ г. Иркутска детский сад № 5;
 - с иными лицами, осуществляющими трудовую деятельность в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5, по решению заведующего МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5, в этом случае персональный состав лиц, с которыми проводится вводный инструктаж определяется приказом заведующего.
- 3.4. *Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте* проводится непосредственно на рабочем месте до начала трудовой деятельности в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5:
- со всеми лицами, прошедшими вводный противопожарный инструктаж;
 - с лицами, переведенными из другого подразделения, либо с лицами, которым поручается выполнение новой для них трудовой деятельности в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5.
- 3.6. *Повторный противопожарный инструктаж* проводится не реже 1 раза в полгода со всеми лицами, осуществляющими трудовую деятельность в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5, предназначенного для временного пребывания 50 и более человек одновременно.
- 3.7. *Внеплановый противопожарный инструктаж* проводится:
- при введении в действие новых или внесении изменений в действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные документы по пожарной безопасности, содержащие требования пожарной безопасности, применимые для МБДОУ

г. Иркутска детского сада № 5;

- при замене или модернизации оборудования, инструментов и материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5;

- при нарушении работниками МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5, обязательных требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;

- по решению заведующего МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5 или назначенного им лица, в этом случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость проведения внепланового инструктажа, приказом заведующего МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5 устанавливается порядок, форма, длительность и иные особенности проведения внепланового противопожарного инструктажа.

3.8. *Целевой противопожарный инструктаж* проводится в следующих случаях:

- перед ликвидацией последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и катастроф;

- в иных случаях, определяемых по решению заведующего МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5, в этом случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость проведения целевого инструктажа, приказом заведующего МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5 устанавливается порядок, форма, длительность и иные особенности проведения целевого противопожарного инструктажа.

3.9. Объем и содержание теоретической и практической частей (необходимость практической части) программ внепланового противопожарного инструктажа, целевого противопожарного инструктажа определяются заведующим МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5, либо лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности, в каждом конкретном случае, в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость их проведения, решение заведующего МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5 оформляется приказом.

3.10. Противопожарные инструктажи проводятся индивидуально или с группой лиц, осуществляющих аналогичную трудовую деятельность в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5.

IV. Проведение проверки знаний требований пожарной безопасности

4.1. Проведение противопожарных инструктажей завершается проверкой соответствия знаний и умений работников МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5, требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа (далее – проверка знаний).

4.2. Проверку знаний осуществляет лицо, проводившее противопожарный инструктаж, либо иное лицо, назначенное приказом заведующего МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5.

4.3. Проверка соответствия знаний работников МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 требованиям, предусмотренным теоретической частью программ противопожарного инструктажа, может осуществляться дистанционно.

4.4. Вводный противопожарный инструктаж заканчивается устной проверкой соответствия знаний и умений работников МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 требованиям программы вводного противопожарного инструктажа.

4.5. В ходе первичного и повторного противопожарного инструктажа проверяются знания локальных нормативных актов МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации работников, воспитанников и посетителей МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5.

4.6. Первичный и повторный противопожарные инструктажи завершаются проверкой соответствия знаний и умений работников МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 требованиям программы первичного противопожарного инструктажа, которая проводится в форме устного опроса (теоретическая часть), а также в виде практической обработки

действий в соответствии с программой (практическая часть).

4.7. Внеплановый и целевой противопожарный инструктаж завершается проверкой лицом, проводившим инструктаж, приобретенных работником теоретических знаний и практических навыков, в т.ч. умения пользоваться первичными средствами пожаротушения, правильно действовать при возникновении пожара, знаний правил эвакуации, помощи пострадавшим.

4.8. Форма реализации и порядок проведения проверки соответствия знаний и умений работников Организации требованиям пожарной безопасности в каждом конкретном случае проведения внепланового или целевого противопожарного инструктажей определяется в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость их проведения. Решение заведующего МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5 в этом случае оформляется приказом.

4.9. Лица, показавшие неудовлетворительные результаты проверки соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, по итогам проведения противопожарных инструктажей, к осуществлению трудовой деятельности в МБДОУ г. Иркутска детский сад № 5 не допускаются до подтверждения необходимых знаний и умений.

4.10. В случае запрета допуска работника МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 к осуществлению трудовой деятельности соответствующее решение оформляется приказом заведующего МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5 с учетом положений Трудового Кодекса Российской Федерации.

V. Оформление результатов проверки знаний требований пожарной безопасности

5.1. О проведении противопожарного инструктажа работников МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5, после проверки соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, должностным лицом, проводившим проверку, производится запись в Журнале учета противопожарных инструктажей, форма которого определяется приказом заведующего МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5.

5.2. Лица, ответственные за хранение журналов учета противопожарных инструктажей, определяются приказом заведующего МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5.

5.3. Журнал учета противопожарных инструктажей должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью с указанием количества листов и с подписью заведующего МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5.

5.4. Допускается возможность оформления Журнала учета противопожарных инструктажей в электронном виде.

VI. Обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности

56.1. В состав работников МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5, которые должны проходить обучение по дополнительным профессиональным программам – программам повышения квалификации в области пожарной безопасности, осуществляющих трудовую деятельность в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5, включаются:

а) заведующий МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5;

б) заместитель заведующего по АХР, ответственный за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек;

в) заместитель заведующего по АХР, ответственное лицо, на которое возложена функция по проведению противопожарного инструктажа в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5;

г) специалист по охране труда, лицо, замещающее ответственного за обеспечение пожарной безопасности в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5;

д) иные лица, определяемые заведующим МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5.

6.2. Персональный состав работников МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5, которые должны проходить обучение по дополнительным профессиональным программам – программам повышения квалификации в области пожарной безопасности, утверждается заведующим МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5.

6.3. Периодичность обучения по дополнительным профессиональным программам – программам повышения квалификации в области пожарной безопасности для соответствующих категорий работников МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 устанавливается не реже одного раза в 5 лет.

6.4. В состав работников МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5, которые должны проходить обучение по дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности, включаются:

а) лица, указанные в пункте 5.1. настоящего Положения, не имеющие среднего профессионального и (или) высшего образования по специальности «Пожарная безопасность» или направлению подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность»;

б) лица, указанные в пункте 5.1. настоящего Положения, не имеющие профессиональных компетенций в области пожарной безопасности, приобретенных в период получения среднего профессионального образования и (или) высшего образования.

6.5. Пункт 5.3. не распространяется на работников МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5, прошедших обучение минимуму пожарно-технических знаний в соответствии с приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645.

6.6. Список работников Организации, которые должны проходить обучение по дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности, утверждается руководителем Организации.

6.7. Обучение по дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности соответствующих категорий работников МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 осуществляется однократно.

6.8. Обучение работников МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности осуществляется в организациях дополнительного профессионального образования, которые проводят обучение по программам, разработанным в соответствии с типовыми дополнительными профессиональными программами в области пожарной безопасности, утвержденными приказом МЧС России от 05.09.2021 года № 596.

VII. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5, принимается на общем собрании работников и утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5.

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.6.1. настоящего Положения.


7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Иркутска детский сад № 5
(МБДОУ г. Иркутска детский сад №5)

664058, г. Иркутск, ул. Сосновая, 23/1, тел.: 8 (3952) 48-58-05, e-mail: dsad5irk@mail.ru

Согласовано:

Председатель профкома МБДОУ г.
Иркутска детского сада № 5

 И.С. Бетехина

« 18 » мая 2023г.

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ г. Иркутска
детского сада № 5

 Н.П. Анедченко

« 18 » мая 2023г.

Приказ № 53-ОД
от 18 мая 2023 года



ИНСТРУКЦИЯ
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
города Иркутска детского сада № 5
(Введена в действие 18.05.2023 года)

г. Иркутск, 2023 год

I. Общие положения Инструкции

1.1. Инструкция о мерах пожарной безопасности для работников (далее – Инструкция) устанавливает общие требования и правила пожарной безопасности для работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 5 (далее – МБДОУ г. Иркутска детский сад № 5), а также правила поведения при возникновении пожара в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5.

1.2. Настоящая Инструкция разработана с учетом требований Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», приказа МЧС России от 18.11.2021 года № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

1.3. Настоящая Инструкция о мерах пожарной безопасности является обязательной для всех работников МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5.

II. Общие требования пожарной безопасности в МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5

2.1. Все работники МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 могут быть допущены к работе только после прохождения обязательного противопожарного инструктажа, а отдельные категории работников, определенные заведующим МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5, должны проходить обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности в установленном законом порядке.

2.2. Работники МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 должны обязательно проходить противопожарный инструктаж не реже, чем 1 раз в полугодие.

2.3. Работники МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 обязаны строго выполнять все меры предосторожности при работе с предметами бытовой химии, при выполнении работ с легко возгорающимися и горючими жидкостями, иными опасными в пожарном отношении веществами и жидкостями.

2.4. Работники обязаны неукоснительно соблюдать Инструкцию по пожарной безопасности для работников МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5, противопожарный режим, следовать всем установленным требованиям пожарной безопасности как в помещениях, так и на территории МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5.

2.5. На территории МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 должен постоянно поддерживаться надлежащий порядок. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухая трава, должны обязательно убираться и периодически вывозиться с территории МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5.

2.6. При обнаружении пожара срочно доложить о нём в подразделение пожарной части по городскому телефону **01**, с мобильного – **101, 112** и принять все необходимые меры по спасению людей, имущества и экстренной ликвидации возгорания. В первую очередь обязанностью каждого работника МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 является спасение жизни воспитанников при пожаре.

2.7. Все имеющиеся эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны быть загромождены какими-либо предметами и оборудованием.

2.8. Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5 должны быть оборудованы соответствующими уплотнениями в притворах, и иметь устройства для самопроизвольного закрывания, которые должны постоянно содержаться в исправном состоянии. Все двери эвакуационных выходов должны открываться по направлению выхода из здания МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5, во время нахождения обучающихся в здании двери эвакуационных выходов закрывать только с внутренней стороны используя легко открывающихся запоры.

2.9. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.

2.10. Должностные лица и работники МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5, нарушившие требования данной инструкции по пожарной безопасности для работников Организации, требования пожарной безопасности и противопожарной защиты в образовательной организации, несут ответственность согласно законодательству Российской Федерации.

III. Запреты в здании и на территории МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5

В здании и на территории МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 категорически запрещено:

3.1. Снимать двери в проемах, соединяющие коридоры с лестничными клетками.

3.2. Оставлять без контроля включенные в электросеть компьютеры, принтеры, ксероксы, музыкальную аппаратуру, телевизоры, электронные средства обучения (далее – ЭСО), утюги, электроплиты, электрочайники, электрооборудование на пищеблоке и другие электроприборы (исключая холодильник), использовать утюги и электрочайники без несгораемых подставок.

3.3. Пользоваться электрочайниками с целью приготовления пищи в помещениях, занятых воспитанниками (за исключением специально оборудованных для этого помещений).

3.4. Устраивать в чердачных помещениях здания МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 различные склады, архивы, хранить любые материалы.

3.5. Отогревать замёрзшие отопительные, водопроводные и канализационные трубы с применением открытого огня.

3.6. При проведении праздничных новогодних мероприятий, либо других мероприятий, зажигать в помещении МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 любого вида фейерверки, бенгальские огни, свечи, выключать полностью свет в помещении, допускать воспитанников на мероприятие в костюмах с применением ваты и марли, загромождать выходы из помещения.

3.7. Курить в здании и на территории МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5, пользоваться открытым огнем, применять нагревательные приборы.

3.8. Отвлекаться во время работы от выполнения своих непосредственных служебных обязанностей.

3.9. Нарушать требования Инструкции по пожарной безопасности для работников МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5, порядок действий при возникновении пожара.

3.10. В зимнее время с дорог, подъездов и люков пожарных гидрантов необходимо систематически счищать скопившийся снег или лед.

3.11. Число эвакуационных выходов из помещений МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 любого этажа должно быть не менее 2-х.

3.12. Проводить сварочные работы и иные опасные работы в здании МБДОУ г.

Иркутска детского сада № 5 можно только с разрешения заведующего МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5 или должностного лица его заменяющего.

3.13. Чердачное помещение здания МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 следует содержать в соответствующей чистоте и обязательно закрывать на замок.

3.14. Ключи от чердачного помещения должны храниться в установленном месте, доступном для получения их в любое время суток.

3.15. Ночному дежурному персоналу (сторожу) не разрешается покидать помещение и территорию МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5.

IV. Правила поведения при пожаре

4.1. При возникновении пожара первоочередной обязанностью каждого работника МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 является спасение жизни людей.

4.2. Каждый, обнаруживший запах гари, дыма и другие признаки загорания, обязан:

- немедленно оповестить об обнаружении пожара заведующего МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5, а также ответственного за пожарную безопасность, заместителя заведующего по АХР, дежурного администратора и сотрудников охраны (можно воспользоваться ручным пожарным извещателем либо тревожной кнопкой);

- немедленно сообщить об этом в пожарную часть по городскому телефону **01** или с мобильного – **101 и 112**, с указанием точного адреса и места пожара, а также сообщить свою фамилию, порядок подъезда к объекту и ответить на возможные вопросы диспетчера пожарной охраны;

- для предупреждения находящихся в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5 людей задействовать систему оповещения, воспользовавшись ручным пожарным извещателем.

4.3. Заместитель заведующего по АХР (при отсутствии – дежурный администратор) немедленно приводит в действие систему оповещения всех находящихся в здании МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 о пожаре и эвакуации, в случае, если эта система ещё не включена.

4.4. Принять, при необходимости, меры по отключению приточно-вытяжной вентиляции, электроснабжения, а также выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымлению помещений здания, привлекая работников МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5.

4.5. Из числа работников МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5, не задействованных в тушении пожара, организовать и выставить посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность входа других лиц в здание, где возник пожар.

4.6. В одно время с вызовом пожарной части и с принятием необходимых мер по ликвидации пожара, необходимо приступить к подготовке, а в случае непосредственной угрозы к быстрой эвакуации воспитанников и работников.

4.7. Эвакуацией воспитанников руководит заведующий МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5 (при отсутствии – лицо, его замещающее). Экстренная эвакуация воспитанников должна проводиться на достаточное и безопасное от дыма расстояние от здания МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5, в зимнее время – в помещение, являющееся ближайшим от МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 (здание МБДОУ г. Иркутска детского сада № 36 по адресу: г. Иркутск микрорайон Первомайский, 20).

4.8. С учетом сложившейся обстановки необходимо определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок.

4.9. В случае угрозы для жизни людей принять немедленные меры

к предотвращению паники и быстрой эвакуации, используя для этого двери запасных эвакуационных выходов.

4.10. В первую очередь надо эвакуировать воспитанников из помещений, где в условиях возникновения пожара больше всего угроза их жизни. С верхних этажей первыми необходимо выводить воспитанников младшего возраста.

4.11. В случае, когда лестница задымлена, необходимо открыть окно, чтобы выпустить дым и создать приток свежего воздуха, а дверь, с которой идет дым, должна быть очень плотно заперта.

4.12. Перед тем как войти в горящее помещение, необходимо накрыться с головой мокрым покрывалом, пальто, плащом, или куском плотной ткани.

4.13. Дверь в задымленном помещении нужно открывать осторожно, чтобы не допустить вспышки пламени от очень быстрого притока свежего воздуха. В очень сильно задымленном помещении следует передвигаться ползком или пригнувшись, чтобы защититься от угарного газа, крайне важно дышать через влажную ткань.

4.14. При обнаружении в горящем помещении воспитанника, который не способен сам передвигаться, рекомендуется накинуть на него влажную простыню или одеяло, закрыть ему нос и рот влажной тканью и вывести его в безопасное место.

4.15. При загорании на воспитанике одежды, следует незамедлительно накинуть на него мокрое покрывало, одеяло, плотную ткань и плотно прижать к телу, с целью прекращения доступа воздуха и остановки возникшего горения. Нельзя тушить одежду при помощи огнетушителя, так как это может привести к довольно сильному химическому ожогу.

4.16. Поиски воспитанников в горячей зоне следует прекращать только в том случае, если проверены все помещения и точно установлено, что там никого нет.

4.17. Организовать проверку наличия работников и воспитанников, эвакуированных из здания, по имеющимся табелям посещаемости и спискам.

4.18. При необходимости вызвать медицинскую и другие службы.

4.19. До прибытия пожарной охраны принять посильные меры по тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения (огнетушители), и других подручных средств (ведра, бутылки с водой, земля из цветочного горшка), строго придерживаясь следующих правил:

- должна быть обеспечена защита и эвакуация людей, принимающих участие в тушении пожара, из зон возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов;

- нельзя подносить огнетушитель ближе 1 метра к электроустановке под напряжением;

- нельзя тушить водой легковоспламеняющиеся жидкости, электросети, находящиеся под напряжением;

- при возгорании масла (в кастрюле или на сковороде), необходимо немедленно отключить электроэнергию, накрыть сковороду или кастрюлю крышкой, мокрой тряпкой, чтобы затушить пламя, и так оставить до охлаждения масла – иначе огонь вспыхнет вновь;

- в случае загорания одежды на человеке немедленно повалить его на пол, заливая воспламенившуюся одежду водой (зимой забросать снегом). Если воды нет, необходимо закатать пострадавшего в плотную ткань, пальто, войлок, оставив голову открытой, чтобы он не получил ожога дыхательных путей и не отравился токсичными продуктами горения. Ни в коем случае не давать ему бежать, т.к. это усилит горение. Если ничего под рукой не оказалось, надо катать горящего по земле, чтобы сбить пламя;

- если обстоятельства вынудят проходить через пламя, то в целях самозащиты надо накрыться с головой какими-либо полотнищами или верхней одеждой и по

возможности облиться водой;

- через задымленный коридор, лестницу и др. необходимо двигаться, пригнувшись или ползком (внизу меньше дыма). Заблудившись, надо выходить в сторону тяги дыма;

- при ликвидации возникшего пожара следует стараться не создавать сквозняков и большого притока воздуха, очень важно ограничить открытие окон в горящих помещениях;

- в продуктах горения содержится 50-100 видов токсических химических соединений (синильная кислота, фосген, оксид углерода и др.), а содержание кислорода в воздухе уменьшается. Поэтому опасен не только и даже не столько огонь, сколько дым и гарь от него. Для предотвращения попадания дыма в дыхательные пути необходимо намочить любую ткань, рукав одежды и приложить к лицу;

- в случае вспышки разлитого бензина, масла и т.д. пламя надо гасить песком, землей, огнетушителем или иными подручными средствами (стиральный порошок, соль), засыпая огонь.

4.20. Одновременно с тушением пожара и при наличии возможности организовать эвакуацию материальных ценностей. Эвакуация ценностей осуществляется после обеспечения полной эвакуации работников, воспитанников и иных людей, которые могли оказаться на территории МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 во время пожара. В первую очередь эвакуируются ценности, которым реально угрожает пожар, а также, если они осложняют работу по тушению пожара и являются огнеопасными, создавая дополнительную угрозу распространения пожара.

4.21. Пожарную команду должно встречать то лицо, которое вызывало пожарную команду у ворот МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 на улице. Встречающий работник самым коротким путём проводит прибывшего начальника пожарной команды, одновременно, сообщая информацию о том, что именно представляет угрозу воспитанникам и работникам МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5, все необходимые сведения о наличии людей в здании, об очаге пожара, путях его распространения, мерах, предпринятых по его ликвидации.

4.22. В дальнейшем необходимо строго выполнять указания руководителя подразделения пожарной охраны.

V. Оказание первой помощи пострадавшим при пожаре

Оказание первой помощи пострадавшим при пожаре осуществляется в соответствии Инструкцией по оказанию первой помощи пострадавшим, утвержденной приказом заведующего МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5 .

Ответственный за пожарную безопасность - заместитель заведующего по АХР

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Иркутска детский сад № 5
(МБДОУ г. Иркутска детский сад №5)

664058, г. Иркутск, ул. Сосновая, 23/1, тел.: 8 (3952) 48-58-05, e-mail: dsad5irk@mail.ru

Согласовано:

Председатель профкома МБДОУ г.
Иркутска детского сада № 5

 И.С. Бетехина

« 18 » мая 2023г.

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ г. Иркутска
детского сада № 5

 Н.П. Анедченко

« 18 » мая 2023г.

Приказ № 53-ОД
от 18 мая 2023 года



ИНСТРУКЦИЯ
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города
Иркутска детском саду № 5 (далее - МБДОУ г. Иркутска детский сад № 5)
(Введена в действие 18.05.2023 года)

г. Иркутск, 2023 год

I. Общие положения Инструкции

1.1. Инструкция о мерах пожарной безопасности в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5 (далее – Инструкция) устанавливает требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения работников, порядок организации работы и содержания территорий, зданий, сооружений и помещений МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.2. Настоящая Инструкция разработана исходя из специфики пожарной опасности здания и помещений МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5, технологических процессов, технологического и производственного оборудования, имеющегося в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5, согласно:

- Федеральному закону от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральному закону РФ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- постановлению Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- приказу МЧС России от 18.11.2021 года № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

1.3. Настоящая Инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5, независимо от их образования, стажа работы, а также для временных, командированных или прибывших на обучение (практику) работников в МБДОУ г. Иркутска детский сад № 5.

1.4. Администрация, педагогические работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры по спасению и эвакуации людей, ликвидации пожара.

1.5. Непосредственное руководство системой пожарной безопасности в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5 в пределах своей компетенции осуществляет заведующий МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5, который несет персональную ответственность за выполнение настоящей Инструкции.

1.6. Ответственность за обеспечение противопожарного режима в арендуемых помещениях МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5, а также за исполнение противопожарных мероприятий, которые указаны в договоре аренды, несут руководители арендуемых организаций.

1.7. Обучение работников МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность в части противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе не допускаются.

1.8. Противопожарный инструктаж работников МБДОУ г. Иркутска детского сада №5 осуществляется должностным лицом, ответственным за пожарную безопасность и прошедшим обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности. Порядок и сроки обучения работников мерам пожарной

безопасности определяются заведующим МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5 с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.9. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей в обязательном порядке делается запись в Журнале регистрации проведения противопожарных инструктажей с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

1.10. Здания и сооружения МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 перед началом каждого учебного года должны быть приняты комиссией с обязательным участием в ней инспектора Государственного пожарного надзора.

1.11. Работники МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении) Инструкции по пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность, определенную действующим законодательством Российской Федерации.

II. Характеристика объекта защиты и специфика пожарной опасности

2.1. Особой характеристикой МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 является пребывание воспитанников разного возраста.

2.2. МБДОУ г. Иркутска детский сад № 5 относится к объекту защиты класса функциональной пожарной опасности - Ф1.1.

2.3. В МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5 имеются помещения кабинетов администрации, кабинетов специалистов, спортивный и музыкальный залы, пищеблок и кладовые продуктов, склад (помещение) инвентаря.

2.4. Опасными в пожароопасном отношении являются помещения:

- пищеблок – процессы по приготовлению пищи для воспитанников с использованием теплового кухонного и технологического оборудования;
- склад инвентаря и материальных ценностей – уборочный и поливочный инвентарь, ветошь, а также возможны лаки, краски;
- склад продуктов (кладовые) для пищеблока – мука, сахар, растительное масло и другие продукты.

III. Ответственные за пожарную безопасность, организацию мер по эвакуации и тушению пожара, оказание первой помощи

3.1. Должностным лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5 назначен заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе.

3.2. Ответственным за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и информирование заведующего МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5 является специалист по охране труда.

3.3. Заведующий МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5 Анедченко Наталья Петровна отвечает за:

- осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны;
- за сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава.

3.4. Заместитель заведующего МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 отвечает за:

- общую организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств;
- удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей.

3.5. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части отвечает за:

- проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты);
- прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- информирование руководителя тушения пожара по прибытии пожарного подразделения о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;
- организацию привлечения сил и средств к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

3.6. Специалист по охране труда отвечает за:

- обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- оказание первой помощи пострадавшим с медицинской сестрой МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5.

Ответственным за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану, оповещение (информирование) заведующего МБДОУ г. Иркутска детским садом №5 является специалист по охране труда.

3.7. Ответственными за эвакуацию воспитанников являются педагогические работники, находящиеся с ними в момент эвакуации.

IV. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5

4.1. В МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5 одновременно может находиться не более 550 человек.

V. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в организации

5.1. Заведующий МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5 обязан:

- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и выполнение настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности, осуществлять контроль соблюдения установленного противопожарного режима в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5, а также принимать неотложные меры по устранению выявленных недостатков;
- определить сроки и порядок проведения противопожарного инструктажа;
- обеспечить проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации воспитанников, работников, а также посетителей и других лиц, находящихся в зданиях и сооружениях МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5;
- обеспечить категорирование по пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте;
- обеспечить соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования;
- обеспечить эксплуатацию зданий, сооружений в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и (или) проектной документации;
- обеспечить обработку деревянных конструкций кровли огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия;
- обеспечить содержание наружных пожарных лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;

- организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- организовать разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах;
- запретить приказом курение на территории и в помещениях здания МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5;
- обеспечить при эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- обеспечить наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, приспособлений для самозакрывания;
- обеспечить наличие телефонной связи на дежурном посту охранника (сторожа), исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;
- обеспечить 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;
- обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения первичных средств пожаротушения и аптечек первой помощи.
- известить подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого;
- обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5, и организует проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- обеспечить исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществлять с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты;
- принимать необходимые меры по защите здания МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 и находящихся в них людей от пожара в период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов;

- обеспечить наличие на посту охраны Инструкции о порядке действия дежурного персонала (дежурного администратора, охранника, сторожа) при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5;
- обеспечить здание МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 первичными средствами пожаротушения, согласно установленным нормам, а также обеспечить соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя;
- обеспечить выполнение работ по очистке вытяжных устройств (шкафов и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- обеспечить ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде;
- осуществлять контроль соблюдения противопожарного режима арендующими организациями;
- обеспечивать оперативное сообщение в службу пожарной охраны о возникновении пожара в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5;
- обеспечить подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара;
- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожара, установлении причин и условий их возникновения и развития, выявлять лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности, по вине которых возник пожар;
- предоставлять в установленном порядке во время тушения пожара на территории МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 необходимые силы и средства, участвующие в выполнении мероприятий, направленных на ликвидацию пожаров;
- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5, а также произошедших на ее территории пожарах и их последствиях;
- обеспечивать выполнение предписаний, постановлений, своевременное исполнение мероприятий по противопожарной безопасности, предложенных органами государственного пожарного надзора и предусмотренных приказами и указаниями вышестоящих органов.

5.2. Должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность, обязано:

- следить за соблюдением правил пожарной безопасности педагогическим, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5;
- пройти обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности;
- в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных разместить информацию с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указать группу контролируемых помещений;
- разместить знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»;
- осуществлять практические тренировки по эвакуации воспитанников, работников, а также посетителей и других лиц, находящихся в здании МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5;
- обеспечить перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) осмотр помещений в части соблюдения мер пожарной безопасности, а также дежурство ответственных лиц в зальных помещениях во время мероприятия;
- содержать наружные пожарные лестницы, наружные открытые лестницы, а также ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, осуществлять их очистку от снега (наледи) в зимнее время и не реже 1 раза в 5 лет

эксплуатационные испытания с составлением протокола испытаний и внесением записей в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- обеспечить отсутствие захламленности эвакуационных путей и выходов, соответствующую нормам освещенность, а также наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности;

- следить за исправным состоянием приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах на противопожарных дверях, приспособлений для самозакрывания на дверях лестничных клеток, эвакуационных выходов;

- следить за наличием и исправным состоянием устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов приспособлений для самозакрывания;

- организовывать своевременную перезарядку и замену огнетушителей в помещениях МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5, размещение иных первичных средств пожаротушения;

- разработать инструкцию о порядке действий дежурного персонала (дежурного администратора, охранника, сторожа) при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты; обеспечить пост телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями.

- организовывать очистку здания и территории МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 от горючих отходов, мусора, тары, сухой растительности и листвы;

- организовывать проверку на исправность заземляющих устройств;

- следить за исправностью систем и средств противопожарной защиты МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации);

- организовывать своевременное утепление и очистку от снега и льда в зимнее время пожарных гидрантов;

- содержать (в любое время года) свободными проезды и подъезды к зданию МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5, наружным пожарным лестницам и гидрантам;

- установить порядок осмотра и закрытия помещений МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 после завершения работы;

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими своих служебных обязанностей на территорию и в помещения МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5.

5.3. Все работники МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 обязаны:

- соблюдать требования Инструкции о мерах пожарной безопасности в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5, правила пожарной безопасности и противопожарного режима;

- обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности на своем рабочем месте;

- контролировать соблюдение требований пожарной безопасности воспитанниками;

- принимать активное участие в практических тренировках по эвакуации воспитанников и работников при пожаре;

- знать места расположения и уметь применять первичные средства пожаротушения;

- при выявлении каких-либо нарушений пожарной безопасности в работе оперативно извещать об этом лицо, ответственное за пожарную безопасность в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5;

- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной службы, до прибытия пожарной охраны принять все возможные меры по спасению детей и работников;

- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожаров;

- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования по соблюдению требований пожарной безопасности в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5.

5.4. Педагогические работники обязаны:

- обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности в закреплённом помещении;
- содержать в помещениях только необходимые для обеспечения образовательной деятельности принадлежности и другие предметы, не захламлять помещения и эвакуационные выходы, не содержать в помещении взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества;
- в помещениях размещать только необходимую для обеспечения образовательной деятельности мебель, а также принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках;
- осуществлять своевременную эвакуацию в случае пожара воспитанников из помещений и кабинетов в безопасное место, вести контроль состояния здоровья и психологического состояния воспитанников.
- следить за соблюдением правил пожарной безопасности воспитанниками;
- проводить беседы с воспитанниками на темы предупреждения пожаров и правил поведения при пожаре в детском саду, дома, на природе.

VI. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов

6.1. Порядок содержания здания и помещений МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5:

6.1.1. В зданиях и помещениях МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 запрещено:

- увеличивать установленное число столов, а также превышать нормативную вместимость в группах и залах (музыкальном и физкультурном);
- размещать мебель на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие);
- хранить и применять на чердаках легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порошок, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
- использовать чердаки, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;
- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- проводить изменение объёмно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре);
- проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи);
- устанавливать неоткрывающиеся металлические решетки на окнах, закрывать жалюзи;
- устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов;
- эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности;

- проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности;
- выполнять огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в их помещениях людей;
- оборачивать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;
- оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть персональные компьютеры, принтеры, ксероксы, мультимедийные проекторы, интерактивные доски, телевизоры и любые другие электроприборы.

6.1.2. Все помещения МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

6.1.3. Расстановка мебели и оборудования в помещениях МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 не должна препятствовать эвакуации людей и свободному подходу к средствам пожаротушения.

6.1.4. В помещениях МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 разрешено размещать только необходимую для обеспечения образовательного процесса мебель, а также принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.

6.1.5. Двери (люки) чердачных помещений МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, должны быть закрыты на замок. На дверях (люках) указанных помещений должна быть размещена информация о месте хранения ключей.

6.1.6. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5, должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.

6.1.7. В помещениях МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 проживание обслуживающего персонала и других лиц запрещено.

6.1.8. Огневые и сварочные работы могут производиться только с письменного разрешения заведующего МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5.

6.2. Порядок содержания систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

6.2.1. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха строго запрещено:

- оставлять двери вентиляционных камер в открытом состоянии;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, а также использовать их для удаления продуктов горения;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и любые другие горючие вещества;
- хранить в вентиляционных камерах какое-либо оборудование и материалы.

6.3. Порядок содержания и эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов

6.3.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено строгое соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков противопожарной безопасности).

6.3.2. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещено:

- оборудовать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;
- размещать мебель и предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов;
- оборудовать в тамбурах выходов из зданий сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

6.3.3. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

6.3.4. Не допускается устанавливать приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

6.3.5. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах, должны надежно крепиться к полу.

6.3.6. Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы и эвакуационных знаков пожарной безопасности.

6.3.7. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

6.3.8. Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.

6.3.9. В музыкальном зале знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.

6.3.10. Наружные пожарные лестницы, лестницы-стремянки и ограждения на крыше здания образовательной организации всегда должны содержаться в исправном состоянии.

6.3.11. Двери лестничных клеток, эвакуационных выходов оборудуются приспособлениями для самозакрывания.

6.3.12. При расстановке в группах мебели и учебного оборудования, в помещениях пищеблока – технологического и теплового оборудования, в помещениях хранения ТМЦ и продуктов – стеллажей необходимо обеспечить наличие свободных проходов к выходам из данных помещений.

6.4. Порядок содержания и эксплуатации территории МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 и прилегающей к ней территории.

6.4.1. Территория должна содержаться в надлежащей чистоте. Горючие отходы, мусор, тару и сухую растительность необходимо своевременно убирать и вывозить с территории.

6.4.2. Запрещается использовать противопожарные расстояния между блоками здания МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 для складирования материалов, мусора, травы, листвы и иных отходов, сжигания отходов и тары.

6.4.3. Запрещена стоянка автотранспорта, в том числе автомобилей работников и служебных автомобилей, на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники.

6.4.4. В МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5 должно быть обеспечено надлежащее техническое содержание (в любое время года) проездов и подъездов к зданию, наружным

пожарным лестницам и пожарным гидрантам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.

6.4.5. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

6.4.6. В случае пожара обеспечивается ручное оперативное открывание ворот на проездах к зданиям дежурным персоналом (охранник, сторож) в рамках организации круглосуточного дежурства.

6.4.7. Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключаящими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в здание, либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности.

6.4.8. При проведении ремонтных (строительных) работ, связанных с закрытием проездов, заведующий МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5 незамедлительно представляет в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки проездов.

VII. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ

7.1. Общие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

7.1.1. Электрические сети и электрооборудование, которые используются в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

7.1.2. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, чрезмерный нагрев изоляции, кабелей и проводки, должны незамедлительно устраняться. Неисправные электросети и электрооборудование следует немедленно отключать то электросети до приведения их в пожаробезопасное состояние.

7.1.3. При эксплуатации электрооборудования строго запрещено:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;
- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными окончаниями;
- пользоваться розетками, ответвительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники на электрических проводах;
- пользоваться электрическими утюгами, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;
- использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

- размещать на компьютерах, принтерах, ксероксах, проекторах и другой оргтехнике горючие вещества и материалы, бумагу, книги, журналы, одежду и другие предметы, эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и крышками, устанавливать оргтехнику в закрытых местах, в которых уменьшена ее вентиляция (охлаждение).

7.1.4. Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над кровлями и навесами из горючих материалов.

7.1.5. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.

7.1.6. В складских и других помещениях электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).

7.1.7. Осветительная электросеть должна быть выполнена так, чтобы светильники находились на расстоянии не менее 0,5 м от стеллажей в помещении склада инвентаря и ТМЦ.

7.1.8. Электродвигатели должны своевременно очищаться от пыли.

7.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования на пищеблоке

7.2.1. Работники пищеблока МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5, работающие с электронагревательным и технологическим оборудованием, допускаются к работе только после проведения необходимого инструктажа по пожарной безопасности и изучения инструкций заводов-изготовителей по безопасной эксплуатации установленного электрооборудования.

7.2.2. Допустимое количество одновременно находящихся в помещениях пищеблока людей 5 человек.

7.2.3. На пищеблоке на рабочих местах не допускается хранение горючих веществ и материалов.

7.2.4. Технологические процессы на пищеблоке проводятся в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации оборудования и другой эксплуатационной документацией, оборудование должно соответствовать технической документации изготовителя.

7.2.5. При эксплуатации электрооборудования на пищеблоке столовой необходимо:

- визуально провести проверку целостности подводящих кабелей питания, электророзетки, электровилки, устройств заземления;
- не перемещать рядом с тепловым электрооборудованием легковоспламеняющиеся и горючие вещества (жидкости) с целью предотвращения возгорания;
- при возникновении неисправности в работе, а также нарушении защитного заземления корпусов электрооборудования, работу немедленно прекратить и выключить данное электрооборудование; работу на оборудовании продолжить только после полного устранения неисправности и разрешения руководителя работ;
- при коротком замыкании и загорании электрооборудования немедленно отключить данное оборудование от электросети и приступить к тушению очага возгорания с помощью порошкового огнетушителя.

7.2.6. При работе с оборудованием на пищеблоке не допускается:

- хранить и размещать вблизи и на электрооборудовании для приготовления пищи посторонние предметы, прихватки и упаковки от продуктов, деревянную кухонную утварь и пр.;

- использовать тепловое электрооборудование с неисправным датчиком реле температуры;
- оставлять включенным тепловое электрооборудование после окончания процесса приготовления;
- охлаждать водой жарочную поверхность используемого оборудования.

7.2.7. Запрещается в рабочее время разгрузка (загрузка) продуктов питания и сырья на пищеблок через эвакуационный выход.

7.2.8. По окончании рабочего дня перед закрытием помещения пищеблока необходимо проверить отключение электронагревательных приборов и оборудования от электрической сети. В распределительном щитке данное электрооборудование должно быть обесточено.

7.3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при использовании стиральных машин гладильного и швейного электрооборудования.

7.3.1. Использование утюгов допускается только в специально отведенном помещении.

7.3.2. К работе со стиральными машинами, электронагревательным оборудованием (гладильный каток, электроутюги) и швейными машинками допускаются работники, получившие инструктаж по пожарной безопасности при работе с имеющимся оборудованием, а также изучившие правила работы с ним по инструкциям завода-изготовителя.

7.3.3. Выполнение глажения белья допускается только гладильными катками и утюгами с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения. Утюги должны быть установлены на подставках, выполненных из огнеупорных материалов.

7.3.4. Перед работой стиральные машины, гладильное и швейное оборудование необходимо проверить визуальным осмотром:

- на отсутствие внешних повреждений;
- на исправность вилки и розетки, отсутствие повреждений изоляции кабеля (шнура) электропитания;
- проверить отключение электроутюга при нагреве, швейную машинку на холостом ходу.

7.3.5. При эксплуатации швейного и гладильного оборудования запрещается:

- гладить электроутюгом с неисправным терморегулятором или без него;
- работать с электроутюгом без специально предусмотренной термостойкой подставки, без диэлектрического коврика на полу;
- включать, выключать, прикасаться к электроутюгу или швейной машинке мокрыми руками;
- выполнять работы с электроприборами без заземления;
- покидая рабочее место, оставлять включенным электрооборудование.

7.3.6. По окончании работы проверить, отключено ли все оборудование от электросети в щитке.

VIII. Допустимое количество одновременно находящихся в помещениях пищеблока сырья, полуфабрикатов и готовой продукции

8.1. Хранение сырья и полуфабрикатов разрешается в складских помещениях для продуктов и кладовых.

8.2. Количество продуктов на складе продуктов (в кладовых) для использования на пищеблоке не должно превышать вместимость стеллажей, полок и располагаться только на них.

8.3. Готовая продукция (блюда и кулинарные изделия) до окончания смены должна выдаваться на раздаче.

8.4. Не допускается хранить готовую продукцию в производственных помещениях.

IX. Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий

9.1. Перед началом культурно-массового мероприятия лицо, ответственное за пожарную безопасность, тщательно проверяет помещение, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убеждается в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики.

Все обнаруженные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.

9.2. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство работников МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 в помещении.

9.3. Во время проведения \массовых мероприятий с воспитанниками следует находиться воспитателям. Работники должны быть проинструктированы о правилах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара, и обязаны обеспечить строгое соблюдение детьми требований пожарной безопасности во время проведения культурно-массового мероприятия.

9.4. При проведении культурно-массовых мероприятий запрещается:

- применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи;
- проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
- превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре;
- закрывать входные двери и двери эвакуационных выходов на ключ.

9.5. Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, выполненных из горючих материалов (за исключением горючих материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2), а также приборов систем отопления и кондиционирования.

9.6. На мероприятиях с массовым пребыванием детей применяются только электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия.

9.7. В елочных гирляндах (НПБ 234-97*):

- номинальное напряжение каждой лампы, используемой в гирлянде, не должно превышать 26 В;
- в конструкции гирлянд должно быть исключено применение материалов, выполненных из полиэтилена;
- должны использоваться провода, имеющие многопроволочные гибкие медные жилы сечением не менее 0,5 мм;
- максимальная температура наружной поверхности светящего элемента после установившегося теплового режима работы при мощности, равной 1,1 номинальной мощности, и температуре окружающей среды (25 ± 5) °С должна быть не более 65 °С;
- потребляемая мощность должна быть не более 50 Вт.

9.8. Иллюминация ёлки должна быть смонтирована прочно и надежно. Электропровода должны иметь исправную и надежную изоляцию и подключаться к электрической сети с помощью штепсельных соединений.

9.9. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно обесточиваются.

9.10. Оформление иллюминации ёлки должно выполняться опытным электриком.

9.11. При оформлении ёлки запрещается применять для украшения вату, игрушки из бумаги и целлулоида.

9.12. Запрещается находиться рядом с ёлкой в маскарадных костюмах из марли, ваты, бумаги и картона, а также зажигать на ёлке и возле нее свечи, бенгальские огни, пользоваться хлопушками.

9.13. Помещение, где находится ёлка, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушители, песок, кошма).

9.14. Не допускается использование декораций, выполненных из горючих материалов, без огнезащитной обработки.

9.15. Запрещается хранение декораций, бутафории, инвентаря и другого имущества под лестничными маршами и площадками.

9.16. Все проходы и выходы в музыкальном зале должны быть расположены так, чтобы не создавать встречных или пересекающихся потоков людей.

9.17. Эвакуационные выходы из музыкального зала или физкультурного зала при проведении в них культурно-массовых или спортивных мероприятий должны быть обозначены световыми указателями с надписью «выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. В случае нахождения людей в данных помещениях световые указатели должны быть во включенном состоянии.

9.18. Обязанности и действия педагогических работников при пожаре на мероприятиях с массовым пребыванием воспитанников, гостей и родителей (законных представителей):

- в случае возникновения пожара действия педагогических работников в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности воспитанников, их эвакуацию и спасение;

- при загорании одежды на участнике праздника не позволяйте ему бежать, необходимо немедленно повалить его на пол, накинуть покрывало из негорючего материала на горящую одежду, и потушить пламя;

- при возникновении пожара или загорания при проведении праздников первыми из помещения необходимо эвакуировать детей;

- исключить условия, способствующие возникновению паники. Для этого нельзя оставлять воспитанников без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

- педагогам быстро организовать воспитанников в колонну по двое или по одному и, выбрав наиболее безопасный путь, вывести из помещения в безопасное место;

- при задымлении помещения скажите детям пригнуться и выводите так;

- если на мероприятии присутствуют родители (законные представители), привлекайте их для помощи в эвакуации;

- после того, как воспитанники эвакуированы в безопасное место, сверьтесь по списку все ли на месте, доложите заведующему МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5 о том, что все дети находятся с вами в безопасности.

Х. Порядок осмотра и закрытия помещений МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 по окончании работы

10.1. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (неотключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

10.2. Работник, последним покидающий помещение (ответственный за пожарную безопасность данного помещения), должен осуществить осмотр, в том числе:

- отключить все электрические приборы, установленные в помещении от электросети и аккумуляторов, а также обесточить помещение в распределительном щитке (при его наличии);

- проверить отсутствие бытового мусора в помещении;

- проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;

- закрыть все окна и фрамуги, перекрыть воду;

- проверить и освободить (при необходимости) проходы и выходы.

10.3. В случае выявления работником каких-либо неисправностей следует известить о случившемся заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе (при его отсутствии – иное должностное лицо).

10.4. Работнику, проводившему осмотр, при наличии противопожарных недочетов, закрывать помещение категорически запрещено.

10.5. После устранения (при необходимости) недочетов работник должен закрыть помещение и сделать соответствующую запись в «Журнале противопожарного осмотра помещений», находящемся на посту охраны.

XI. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении огневых или иных пожароопасных работ

11.1. Курение в помещениях и на территории МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 запрещено.

11.2. Все окрасочные и огневые работы в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5 проводятся при отсутствии детей. Запрещается проводить огневые работы в здании во время проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

11.3. При проведении окрасочных работ необходимо:

- производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на приспособленных площадках;

- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ вне помещений в специально отведенных местах.

- помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.

- запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества, лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также проводить работы и находиться людям в смежных помещениях.

- наносить горючие покрытия на пол следует при естественном освещении. Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, а в коридорах и других участках путей эвакуации - после завершения работ в помещениях.

- промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию.

11.4. Пожароопасные работы (огневые, сварочные работы и т.п.) должны осуществляться в здании и на территории МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 только с разрешения заведующего МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5.

11.5. Порядок проведения пожароопасных работ и меры пожарной безопасности при их проведении должны строго соответствовать требованиям «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

XII. Порядок, нормы хранения пожаровзрывоопасных веществ и материалов

12.1. Хранить на складе инвентаря и материальных ценностей вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).

12.2. Запрещается совместное хранение веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламениться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси).

12.3. Расстояние от электрических светильников до хранящихся горючих материалов должно составлять не менее 0,5 метра.

12.4. Все манипуляции, связанные со вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных

жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей) должны осуществляться в помещениях, изолированных от мест хранения.

12.5. Запрещено в помещении склада инвентаря и материальных ценностей использовать дежурное освещение, применять электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.

12.6. Все оборудование склада после окончания рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны находиться вне складского помещения на стене из негорючих материалов.

XIII. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды

13.1. Для хранения спецодежды работников предусмотрены шкафчики. В случае отсутствия технических возможностей для стирки и ремонта спецодежды, данные работы выполняются организацией, привлекаемой руководителем по гражданско-правовому договору.

13.2. Использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага и др.) после окончания работы должен храниться в металлических емкостях с плотно закрывающейся крышкой или утилизироваться в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов.

XIV. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды

14.1. Рабочие места во всех помещениях МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5, в том числе на пищеблоке и складских помещениях для продуктов (кладовых), должны ежедневно убираться от мусора, отработанной бумаги, пустой картонной тары, пыли.

14.2. Горючие вещества и материалы (бумага, картон, упаковки от продуктов питания и т.д.) должны ежедневно выноситься из здания МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 и храниться в закрытом металлическом контейнере, расположенном на хозяйственном дворе.

14.3. Контейнер с мусором должен своевременно вывозиться соответствующими службами, по мере его заполнения.

14.4. Специальная одежда работников, работающих с маслами, лаками, красками и другими горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде в шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

XV. Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв

15.1. Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.) отклонения от которых могут вызвать пожар и взрыв должны быть указаны на контрольно-измерительных приборах.

15.2. Не разрешается проводить работы на оборудовании с неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других, регламентированных условиями безопасности параметров.

15.3. Запрещается проводить работы при достижении предельных показаний контрольно-измерительными приборами.

XVI. Обязанности и действия работников при пожаре и эвакуации

16.1. В случае возникновения пожара, действия работников МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 и привлекаемых к ликвидации пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности воспитанников, их экстренную эвакуацию и спасение. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей необходимо принять меры по тушению пожара в начальной стадии.

16.2. Каждый работник МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5, обнаруживший пожар, обязан оповестить о пожаре всех находящихся в здании людей при помощи кнопки АПС

или подав сигнал голосом, немедленно доложить о пожаре заведующему МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5 (при отсутствии – заместителю заведующего).

16.3. Ответственный за сообщение о возникновении пожара – специалист по охране труда обязан сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону **101 (112)**, при этом указать:

- наименование Организации: **МБДОУ г. Иркутска детский сад № 5;**
- адрес Организации: **г. Иркутск улица Сосновая, 23/1**
- место возникновения пожара (кратко описать, где загорание или что горит);
- свою фамилию и имя.

Не отключать телефон первыми, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания для дальнейших действий.

16.4. Ответственное лицо за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты – заместитель заведующего по АХР выполняет проверку функционирования систем противопожарной защиты и системы голосового оповещения о пожаре и эвакуации, при необходимости, задействует их. В случае автоматического несрабатывания АПС следует привести в действие ручной извещатель АПС.

16.5. Ответственный за общую организацию спасения людей – заместитель заведующего контролирует полное открытие всех эвакуационных выходов из здания, корректировку направлений эвакуируемых групп, осуществляет силами ответственных работников осмотр подсобных и служебных помещений, коридоров с целью вывода потерявшихся или получивших травмы воспитанников. Необходимо выставить посты безопасности на входах в здание МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар.

16.6. Педагогические работники, находящиеся в группах и кабинетах, закрывают окна, берут табеля посещаемости, сведения о родителях (законных представителях) и организовано, без паники, согласно соответствующим планам эвакуации и порядку действий при эвакуации, выводят детей из помещений. Проверяют помещение на наличие детей и после закрытия его выводят воспитанников, согласно поэтажному плану эвакуации из здания в безопасное место. Если на пути эвакуации группы огонь или сильное задымление необходимо выбрать иной безопасный путь к ближайшему эвакуационному выходу из МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5. В безопасном месте сбора групп следует осуществить переключку детей по табелю и отчитаться ответственному за общую организацию спасения людей – заместителю заведующего МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5.

16.7. Ответственный за оказание первой помощи – специалист по охране труда следит за состоянием воспитанников и работников, в случае необходимости оказывает первую помощь до приезда скорой помощи, задействует в помощь медицинскую сестру. После эвакуации воспитанников вместе с педагогами находится в местах сбора детей и следит за их самочувствием. На случай возникновения пожара у медицинской сестры должна быть всегда готова медицинская аптечка для оказания первой медицинской помощи.

16.8. Заведующий МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5:

- осуществляет общее руководство эвакуацией людей из здания и ликвидацией пожара до прибытия пожарных подразделений;
- осуществляет контроль количества эвакуированных воспитанников и работников;
- принимает меры по спасению людей;
- дает указания на отключение систем вентиляции и электроэнергии (при необходимости),
- дает поручение о принятии мер по тушению очага возгорания, при отсутствии явной угрозы жизни и здоровью работникам;
- сообщает руководителю тушения пожара сведения об особенностях очага возгорания, площади горения и задымления, опасности, количестве людей оставшихся в здании, функционировании электроосвещения, вентиляции, гидрантов;
- вызывает к месту пожара медицинскую службу.

16.9. Заместитель заведующего вместе со специалистом по кадрам:

- одновременно с тушением пожара осуществляют вынос наиболее ценных документов из кабинета заведующего и заместителей заведующего МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5;

-осуществляют вывод незадействованного персонала в тушении пожара за территорию МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5.

16.10. Заместитель заведующего по АХР МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5:

- производит отключение электроэнергии (за исключением питания систем противопожарной защиты) в щитовой;

- осуществляет отключение систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях;

- задействует работников для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждения его развития до прибытия подразделений пожарной охраны;

- стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;

- осуществляет встречу и направление пожарных машин по кратчайшему пути для подъезда к очагу пожара;

- информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях здания. Сообщает о количестве хранимых и применяемых в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5 пожароопасных веществ и материалов, а также сообщает другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара.

16.11. Специалист по охране труда МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5:

- отвечает за обеспечение соблюдения требований безопасности при тушении пожара;

- прекращает действия по огнетушению и выводит работников в безопасное место в случае явной угрозы жизни (сильное задымление, увеличение температуры, риск обрушения конструкций);

- осуществляет контроль правильного и безопасного подключения и использования пожарных гидрантов, рукавов, огнетушителей и других средств пожаротушения, правильное и безопасное тушение огня;

- нахождение и расположение работников.

16.12. Шеф-повар пищеблока МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 отключает все электрооборудование пищеблока, вытяжную вентиляцию, закрывает окна, помещение и выводит работников пищеблока из здания;

XVII. Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения

17.1. Заведующий МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5 организует своевременный ремонт и техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние и постоянную готовность к использованию указанных средств.

17.2. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый заведующим МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется, в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

17.3. В МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5 хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

17.4. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

17.5. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

17.6. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

17.7. Перевод средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты запрещается, за исключением случаев проведения регламентных работ по монтажу (демонтажу) соответствующего оборудования и изделий, а также работ по техническому обслуживанию или ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. При этом работники приказом заведующего МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5 переводятся в усиленный режим работы. Кроме того, должен быть реализован комплекс дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности воспитанников и работников МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5.

17.8. Не допускается в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5 выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

17.9. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, а также площадь помещений, наличие оборудования и установок.

17.10. Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование.

17.11. В помещениях, в которых находятся разные виды горючего материала и возможно возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области применения огнетушители.

17.12. Выбор типа огнетушителя должен быть определен с учетом обеспечения безопасности его применения для людей и имущества. При защите помещений огнетушителями учитывается специфика взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами.

17.13. Выбор типа и расчет количества огнетушителей для помещений осуществляется в соответствии с положениями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной опасности, а также класса пожара.

17.14. Помещения, оборудованные автоматическими установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 процентов расчетного количества огнетушителей.

17.15. Согласно нормам обеспечения переносными огнетушителями объектов защиты и в зависимости от класса возможного пожара следует выбирать для помещений МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 огнетушители с рангом тушения модельного очага.

17.15.1. Для помещений по пожарной и взрывопожарной опасности относящихся к **«Общественные здания»:**

- для класса пожара А – 2А;
- для класса пожара В – 55В;
- для класса пожара Е – 55В, С, Е или 2А, 55В, С, Е.

17.15.2. Для помещений категории пожарной и взрывопожарной опасности **В1 - В4:**

- для класса пожара А – 3А;
- для класса пожара В – 70В;
- для класса пожара Е – 55В, С, Е или 2А, 55В, С, Е.

Допускается использовать огнетушители более высокого ранга.

17.16. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды:

- для пожаров класса А - порошок АВСЕ;
- для пожаров классов В, Е - порошок ВСЕ или АВСЕ;

17.17. В МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5 на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 2А.

17.18. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров, 40 метров - для помещений категорий В1-В4 по пожарной и взрывопожарной опасности.

17.19. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей.

17.20. Каждый огнетушитель, установленный в помещении, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

17.21. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

17.22. Должно быть исключено попадание на огнетушители прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие на них отопительных и нагревательных приборов.

17.23. Каждый огнетушитель, отправленный на перезарядку, заменяется заряженным огнетушителем из резервного фонда, соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку.

17.24. Порядок применения порошковых огнетушителей:

- поднести огнетушитель к очагу пожара (возгорания);
- сорвать пломбу;
- выдернуть чеку за кольцо;
- путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом следует струю огнетушащего вещества направить на очаг возгорания.

17.25. Порядок применения углекислотных огнетушителей:

- выдернуть чеку, направить раструб на очаг горения;
- открыть запорно-пусковое устройство (нажав на рычаг или повернув маховик против часовой стрелки до упора);
- рычаг/маховик позволяет прекращать подачу углекислоты.

17.26. Общие рекомендации по тушению огнетушителями:

- при тушении пролитых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей тушение необходимо начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя;
- горящую вертикальную поверхность следует тушить снизу вверх;
- наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц;
- после использования огнетушитель необходимо заменить новым, а использованный сдать заместителю заведующего по АХР для последующей перезарядки, о чем сделать запись в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

17.27. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара запрещается.

17.28. В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной сети необходимо поставить в известность об этом пожарную охрану.

XVIII. Перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5

Должностными лицами, являющимися дежурным персоналом в рамках организации круглосуточного дежурства в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5 являются:

- 1) сотрудник охраны ЧОО «Городской дозор» (с 07.00. до 19.00 ежедневно в рабочие дни);

- 2) сторожа Богдан София Михайловна, Савин Георгий Владимирович, Шеметов Александр Владимирович (по графику, утвержденному заведующим, через 2 дня: будни с 19.00. до 07.00 следующего дня; выходные и праздничные дни с 07.00. до 07.00 следующего дня);
- 3) дежурные администраторы (по графику, утвержденному заведующим (с 07.00. до 09.00 и с 17:00 до 19:00 ежедневно).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Иркутска детский сад № 5
(МБДОУ г. Иркутска детский сад №5)

664058, г. Иркутск, ул. Сосновая, 23/1, тел.: 8 (3952) 48-58-05, e-mail: dsad5irk@mail.ru

Согласовано:

Председатель профкома МБДОУ г.
Иркутска детского сада № 5


 И.С. Бетехтина

« 18 » мая 2023г.



Утверждаю:

Заведующий МБДОУ г. Иркутска
детского сада № 5

 Н.П. Анедченко

« 18 » мая 2023г.

Приказ № 53-ОД
от 18 мая 2023 года

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛОВ
О ПОЖАРЕ И НЕИСПРАВНОСТИ УСТАНОВОК (СИСТЕМ) ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
города Иркутска детском саду № 5
(Введена в действие 18.05.2023 года)

Иркутск, 2023 год

I. Общие положения Инструкции

1.1. Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта (далее – Инструкция) устанавливает последовательность действия при получении сигналов о пожаре дежурного персонала Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 5 (далее – МБДОУ г. Иркутска детский сад № 5) и действие в случае неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.

1.2. Настоящая Инструкция разработана с учетом требований Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», приказа МЧС России от 18.11.2021 года № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

1.3. Настоящая Инструкция является обязательной для дежурного персонала МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5.

II. Требования к дежурному персоналу

2.1. К дежурному персоналу в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5 относятся дежурный администратор, сотрудник охраны ЧОО «Городской ДОЗОР», сторож.

2.2. Дежурный персонал должен знать:

- Инструкцию для дежурного персонала;
- характеристики приборов и оборудования установок пожарной автоматики учреждения;
- наименование, назначение и месторасположение защищаемых (контролируемых) установками помещений;
- порядок пуска установки пожарной автоматики в ручном режиме;
- порядок ведения оперативной документации;
- порядок контроля работоспособного состояния установки пожарной автоматики на объекте защиты.

III. Действия дежурного персонала при поступлении сигнала на пульт пожарной автоматики

3.1. Определить месторасположение сработавшего извещателя по индикации на дисплее пульта и в таблице номеров зон (защищаемых помещений);

3.2. Не сбрасывать сигнал до выяснения обстоятельств, поскольку это отключит средства противопожарной защиты – можно только отключить внутренний зуммер пульта, чтобы не мешал принятию решения.

3.3. Максимально быстро проследовать (или направить находящегося рядом помощника) в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии пожара (ложное или истинное срабатывание, отключение электроэнергии и т.п.).

3.4. При обнаружении пожара (истинное срабатывание):

3.4.1. Сообщить о пожаре по телефону **«01»** - с городского, **«101», «112»** - с мобильного), указав адрес объекта: город Иркутск, улица Сосновая, 23/1, что горит, свою фамилию и номер телефона **48-58-05**, с которого передается сообщение.

3.4.2. Сообщить о пожаре одному из руководителей по следующим телефонам:

- заведующий МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5 – **89641108545**;
- заместитель руководителя по АХР ответственный за пожарную безопасность – **89148830895**.

3.4.3. Действовать по Инструкции о порядке действий на случай возникновения пожара в дневное и ночное время.

3.5. При отсутствии пожара (ложное срабатывание):

3.5.1. Осуществить сброс сигнала, либо пожарный извещатель способом, указанным в инструкции по эксплуатации пожарной сигнализации.

3.5.2. Сообщить о ложном срабатывании одному из руководителей по телефонам из п.3.4.2 данной Инструкции.

3.5.3. Сообщить в организацию **ООО «Спец»**, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефону: **8 (3952) 972-615**.

3.5.4. Проверить, что средства противопожарной защиты и инженерные системы здания вернулись в дежурное состояние.

3.5.5. Если был нажат извещатель пожарный ручной – взвести его в исходное положение.

3.5.6. При невозможности сброса сработавшего извещателя – осуществить его отключение для возможности взятия остальных извещателей в данном луче.

3.5.7. О поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы

IV. Действия дежурного персонала при поступлении сигнала «неисправность»

4.1. Сообщить о сигнале одному из руководителей по телефонам из п.3.4.2 данной Инструкции.

4.2. Сообщить в организацию **ООО «Спец»**, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефону: **8 (3952) 972-615**.

4.3. Отключить внутренний зуммер пульта, чтобы не мешал принятию решения и/или произвести сброс сигнала.

4.4. В случае подтверждении сигнала о неисправности установок (систем) пожарной автоматики, принять меры к дополнительной охране помещений МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5.

4.5. О поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы.

V. Действия дежурного персонала при заступлении на дежурство

5.1. Убедится, что система пожарной сигнализации находится в рабочем состоянии – отсутствуют сигналы неисправности и отключения.

5.2. При наличии неисправностей и отключений убедиться, что имеется соответствующая запись в журнале и отметка о том, что проинформированы вышестоящие руководители и обслуживающая организация.

5.3. Убедится, что средства противопожарной защиты находятся в дежурном режиме.

5.4. Убедится, что управляемые сигналами от системы пожарной сигнализации инженерные системы здания не заблокированы.

5.5. В случае обнаружении новых отключений и неисправностей – сообщить одному из руководителей по телефонам из п.3.4.2 данной Инструкции и в организацию **ООО «Спец»**, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефону: **8 (3952) 972-615**.

5.6. Отключить внутренний зуммер пульта, если он активен, чтобы не мешал принятию решения.


5.7. О поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы.

Ответственный за пожарную безопасность - заместитель заведующего по АХР.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Иркутска детский сад № 5
(МБДОУ г. Иркутска детский сад №5)

664058, г. Иркутск, ул. Сосновая, 23/1, тел.: 8 (3952) 48-58-05, e-mail: dsad5irk@mail.ru

Согласовано:

Председатель профкома МБДОУ г.
Иркутска детского сада № 5
 И.С. Бетехина
« 18 » мая 2023г.

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ г. Иркутска
детского сада № 5
Н.П. Анедченко
« 18 » мая 2023г.
Приказ № 53-ОД
от 18 мая 2023 года



ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ПЕРСОНАЛА НА СЛУЧАЙ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА В ДНЕВНОЕ И НОЧНОЕ ВРЕМЯ
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
города Иркутска детском саду № 5
(Введена в действие 18.05.2023 года)

г. Иркутск, 2023 год

I. Общие положения Инструкции

1.1. Инструкция о порядке действий персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время (далее – Инструкция) устанавливает последовательность действий для работников, администрации и дежурного персонала Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 5 (далее – МБДОУ г. Иркутска детский сад № 5) в случае возникновения пожара в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5 в дневное или ночное время.

1.2. Настоящая Инструкция разработана с учетом требований Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», приказа МЧС России от 18.11.2021 года № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

1.3. В случае возникновения пожара действия персонала МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности людей, эвакуацию и спасение.

1.4. Все работники МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5, независимо от занимаемой должности, обязан четко знать и строго выполнять установленный порядок действий при угрозе и возникновении пожара и не допускать действий, которые могут угрожать жизни и здоровью работников и воспитанников МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5.

1.5. Настоящая инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре в здании МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5.

1.6. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из здания МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 в случае пожара.

1.7. Настоящая инструкция является обязательной для всех работников и администрации МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5.

1.8. Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) требований пожарной безопасности влечет уголовную, административную и дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

II. Обязанности и действия персонала при пожаре в дневное время

2.1. Порядок действия заведующего МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5 и (или лица, его замещающего) при пожаре:

2.1.1. Сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность дежурные службы города, представителя учредителя МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5.

2.1.2. Организовать привлечение сил и средств к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

2.1.3. Прекратить все работы в здании МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5, кроме работ, связанных с ликвидацией пожара.

2.1.4. В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства.

2.1.5. Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения и др.).

2.1.6. Удалить за пределы опасной зоны всех воспитанников и работников, не участвующих в тушении пожара.

2.1.7. Осуществлять общее руководство эвакуацией воспитанников. Экстренная эвакуация воспитанников должна проводиться на достаточное и безопасное от дыма расстояние от здания МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5, в зимнее время – в помещение, являющееся ближайшим от МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 (здание МБДОУ г. Иркутска детского сада № 36 по адресу: г. Иркутск микрорайон Первомайский, 20).

2.1.8. В первую очередь необходимо эвакуировать воспитанников из помещений, где в условиях возникновения пожара больше всего угроза их жизни.

2.1.9. По возможности принять меры к отключению электроэнергии, организовать мероприятия по предотвращению распространения огня и задымлению помещений.

2.1.10. Осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны.

2.1.11. Сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым к тушению пожара и проведению связанных с ним первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строениях и др., необходимые для успешной ликвидации пожара и обеспечения безопасности личного состава.

2.1.12. В дальнейшем оказывать содействие сотрудникам пожарной охраны.

2.2. Порядок действия работников Организации при пожаре:

2.2.1. При возникновении пожара первоочередной обязанностью каждого работника МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 является спасение жизни людей.

2.2.2. Каждый, обнаруживший запах гари, дыма и другие признаки загорания, обязан:

- немедленно оповестить об обнаружении пожара заведующего МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5, а также ответственного за пожарную безопасность, заместителя заведующего по АХР, дежурного администратора и сотрудника охраны (можно воспользоваться ручным пожарным извещателем либо тревожной кнопкой);

- немедленно сообщить об этом в пожарную часть по городскому телефону - **01** или с мобильного – **101, 112**, с указанием точного адреса и места пожара, а также сообщить свою фамилию, порядок подъезда к объекту и ответить на возможные вопросы диспетчера пожарной охраны;

- для предупреждения находящихся в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5 людей задействовать систему оповещения, воспользовавшись ручным пожарным извещателем.

2.2.3. Заместитель заведующего по АХР (при отсутствии – дежурный администратор) немедленно приводит в действие систему оповещения всех находящихся в здании МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 о пожаре и эвакуации, в случае, если эта система ещё не включена.

2.2.4. Принять, при необходимости, меры по отключению приточно-вытяжной вентиляции, электроснабжения, а также выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымлению помещений здания, привлекая обслуживающий персонал МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5.

2.2.5. Из числа работников МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5, не задействованных в тушении пожара, организовать и выставить посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность входа других лиц в здание, где возник пожар.

2.2.6. В одно время с вызовом пожарной части и с принятием необходимых мер по ликвидации пожара, необходимо приступить к подготовке, а в случае непосредственной угрозы к быстрой эвакуации воспитанников, работников и посетителей.

2.2.7. Эвакуацией воспитанников руководит заведующий МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5 (при отсутствии – лицо, его замещающее). Экстренная эвакуация воспитанников должна проводиться на достаточное и безопасное от дыма расстояние от здания МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5, в зимнее время – в помещение, являющееся ближайшим от МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 (здание МБДОУ г. Иркутска детского сада № 36).

2.2.8. С учетом сложившейся обстановки необходимо определить наиболее безопасные

эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок.

2.2.9. В случае угрозы для жизни людей принять немедленные меры к предотвращению паники и быстрой эвакуации, используя для этого двери запасных эвакуационных выходов.

2.2.10. В первую очередь надо эвакуировать воспитанников из помещений, где в условиях возникновения пожара больше всего угроза их жизни. С верхних этажей первыми необходимо выводить воспитанников младших возрастов.

2.2.11. В случае, когда лестница задымлена, необходимо открыть окно, чтобы выпустить дым и создать приток свежего воздуха, а дверь, с которой идет дым, должна быть очень плотно заперта.

2.2.12. Перед тем как войти в горящее помещение, необходимо накрыться с головой мокрым покрывалом, пальто, плащом, или куском плотной ткани.

2.2.13. Дверь в задымленном помещении нужно открывать осторожно, чтобы не допустить вспышки пламени от очень быстрого притока свежего воздуха. В очень сильно задымленном помещении следует передвигаться ползком, или пригнувшись, чтобы защититься от угарного газа, крайне важно дышать через влажную ткань.

2.2.14. При обнаружении в горящем помещении воспитанника, который не способен сам передвигаться, рекомендуется накинуть на него влажную простыню или одеяло, закрыть ему нос и рот влажной тканью и вывести его в безопасное место.

2.2.15. При загорании на воспитаннике одежды, следует незамедлительно накинуть на него мокрое покрывало, одеяло, плотную ткань и плотно прижать к телу, с целью прекращения доступа воздуха и остановки возникшего горения. Нельзя тушить одежду при помощи огнетушителя, так как это может привести к довольно сильному химическому ожогу.

2.2.16. Поиски воспитанников в горячей зоне следует прекращать только в том случае, если проверены все помещения и точно установлено, что там никого нет.

2.2.17. Организовать проверку наличия работников и воспитанников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам.

2.2.18. При необходимости вызвать медицинскую и другие службы.

2.2.19. До прибытия пожарной охраны принять дополнительные меры по тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения (огнетушители), и других подручных средств (ведра, бутылки с водой, земля из цветочного горшка), строго придерживаясь следующих правил:

- должна быть обеспечена защита и эвакуация людей, принимающих участие в тушении пожара, из зон возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов;

- нельзя подносить огнетушитель ближе 1 метра к электроустановке под напряжением;

- нельзя тушить водой легковоспламеняющиеся жидкости, электросети, находящиеся под напряжением;

- при возгорании масла (в кастрюле или на сковороде), необходимо немедленно отключить электроэнергию, накрыть сковороду или кастрюлю крышкой, мокрой тряпкой, чтобы затушить пламя, и так оставить до охлаждения масла – иначе огонь вспыхнет вновь;

- в случае загорания одежды на человеке немедленно повалить его на пол, заливая воспламенившуюся одежду водой (зимой забросать снегом). Если воды нет, необходимо закатать пострадавшего в плотную ткань, пальто, войлок, оставив голову открытой, чтобы он не получил ожога дыхательных путей и не отравился токсичными продуктами горения. Ни в коем случае не давать ему бежать, т.к. это усилит горение. Если ничего под рукой не оказалось, надо катать горящего по земле, чтобы сбить пламя;

- если обстоятельства вынудят проходить через пламя, то в целях самозащиты надо накрыться с головой какими-либо полотнищами или верхней одеждой и по возможности облить водой;

- через задымленный коридор, лестницу и др. необходимо двигаться, пригнувшись или ползком (внизу меньше дыма). Заблудившись, надо выходить в сторону тяги дыма;
- при ликвидации возникшего пожара следует стараться не создавать сквозняков и большого притока воздуха, очень важно ограничить открытие окон в горящих помещениях;
- в продуктах горения содержится 50-100 видов токсических химических соединений (синильная кислота, фосген, оксид углерода и др.), а содержание кислорода в воздухе уменьшается. Поэтому опасен не только и даже не столько огонь, сколько дым и гарь от него. Для предотвращения попадания дыма в дыхательные пути необходимо намочить любую ткань, рукав одежды и приложить к лицу;
- в случае вспышки разлитого бензина, масла и т.д. пламя надо гасить песком, землей, огнетушителем или иными подручными средствами (стиральный порошок, соль), засыпая огонь.

2.2.20. Одновременно с тушением пожара и при наличии возможности организовать эвакуацию материальных ценностей. Эвакуация ценностей осуществляется после обеспечения полной эвакуации работников, воспитанников и иных людей, которые могли оказаться на территории МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 во время пожара. В первую очередь эвакуируются ценности, которым реально угрожает пожар, а также, если они осложняют работу по тушению пожара и являются огнеопасными, создавая дополнительную угрозу распространения пожара.

2.2.21. Пожарную команду должно встречать то лицо, которое вызывало пожарную команду у ворот МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 на улице. Встречающий работник самым коротким путём проводит прибывшего начальника пожарной команды, одновременно, сообщая информацию о том, что именно представляет угрозу воспитанникам и работникам МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5, все необходимые сведения о наличии людей в здании, об очаге пожара, путях его распространения, мерах, предпринятых по его ликвидации.

2.2.22. В дальнейшем необходимо строго выполнять указания руководителя подразделения пожарной охраны.

III. Действия дежурного персонала в ночное время

3.1. В ночное время в случае возникновения пожара действия администрации до их прибытия на место ЧС должен выполнять дежурный персонал (сторож):

3.1.1. Немедленно вызвать пожарную охрану, по городскому телефону «01», с мобильного «101» и «112», указав адрес объекта: *г. Иркутск, улица Сосновая, 23/1*, что горит, свою фамилию и номер телефона **48-58-05**, с которого передается сообщение. Обеспечить встречу пожарных подразделений.

3.1.2. Сообщить о пожаре одному из руководителей по следующим телефонам:

- заведующий МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5 – **89641108545**;
- заместитель руководителя по АХР, ответственный за пожарную безопасность – **89148830895**.

3.1.3. Одновременно оповестить о произошедшем всех находящихся в здании МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 людей и принять все меры к подготовке, а случае прямой угрозы для жизни приступить непосредственно к эвакуации людей из угрожающей зоны, мобилизовав для этого весь наличный персонал.

3.1.4. При наличии возможности организовать тушение пожара до прибытия пожарных подразделений имеющимися силами и средствами.

3.2. Дежурному персоналу (сторожу) во время ночного дежурства запрещается:

- 3.2.1. Уходить из помещений или с территории МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5.
- 3.2.2. Пользоваться открытым огнем, курить.
- 3.2.3. Отвлекаться от своих служебных обязанностей и спать.

3.3. Дежурный персонал (сторож) обязан:

- 3.3.1. Хорошо знать средства и способы вызова пожарной охраны.

3.3.2. Знать расположение и уметь пользоваться всеми имеющимися средствами пожаротушения.

3.3.3. Хорошо знать планировку помещений, расположение основных и запасных выходов.

3.3.4. Перед заступлением на ночное дежурство проверить наличие и исправность фонарей, запасного освещения, исправность работы телефона, средств связи, средств пожарной и охранной сигнализации.

Ответственный за пожарную безопасность - заместитель заведующего по АХР

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Иркутска детский сад № 5
(МБДОУ г. Иркутска детский сад №5)

664058, г. Иркутск, ул. Сосновая, 23/1, тел.: 8 (3952) 48-58-05, e-mail: dsad5irk@mail.ru

Согласовано:

Председатель профкома МБДОУ г.
Иркутска детского сада № 5

 И.С. Бетехтина

« 18 » мая 2023г.

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ г. Иркутска
детского сада № 5

 Н.П. Анедченко

« 18 » мая 2023г.

Приказ № 53-ОД
от 18 мая 2023 года



ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ПЕРСОНАЛА ПО ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ
ПОЖАРЕ

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
города Иркутска детском саду № 5 (далее - МБДОУ г. Иркутска детский сад № 5)
(Введена в действие 18.05.2023 года)

г. Иркутск, 2023 год

I. Общие положения Инструкции

1.1. Инструкция о порядке действий персонала по эвакуации людей при пожаре (далее – Инструкция) устанавливает требования, правила и порядок действий работников и администрации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 5 (далее – персонал), по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей в случае пожара на территории МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5.

1.2. Настоящая Инструкция разработана с учетом требований Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», приказа МЧС России от 18.11.2021 года № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

1.3. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации работников и воспитанников при пожаре в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 5.

1.4. Практические тренировки по эвакуации работников и воспитанников в случае пожара по данной Инструкции проводятся не реже двух раз в год.

1.5. Настоящая Инструкция является обязательной для всех работников и администрации МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5.

II. Порядок эвакуации при пожаре

2.1. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом в ближайшую пожарную часть, заведующему МБДОУ г. Иркутска детским садом № 5 (лицу, его замещающему).

2.2. Выключить приточно-вытяжную вентиляцию.

2.3. Немедленно оповестить работников и воспитанников о пожаре с помощью установленной системы оповещения.

2.4. Открыть все эвакуационные выходы из здания МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5.

2.5. Быстро, без паники и суеты эвакуировать воспитанников и работников из здания согласно плану эвакуации, не допуская встречных и пересекающихся потоков людей.

2.6. Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

2.7. Организовать сбор эвакуированных в специально установленном месте - на площадке возле ворот МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5.

2.8. Проверить отсутствие воспитанников и работников во всех помещениях здания МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 и наличие по спискам в месте сбора.

2.9. Организовать встречу работников пожарной охраны и проводить их к месту пожара.

2.10. До приезда работников пожарной охраны организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения.

III. Обязанности работников при эвакуации

3.1. При проведении эвакуации работники МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 обязаны:

- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации работников и воспитанников, в безопасную зону в кратчайший срок;

- исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью педагогам и другим работникам МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 нельзя оставлять

- воспитанников без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;
- эвакуацию воспитанников следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Воспитанников младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь;
 - тщательно проверять все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне воспитанников, спрятавшихся под столами, в шкафах или других местах;
 - выставлять посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить возможность возвращения воспитанников и работников в здание МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5, где возник пожар;
 - при тушении пожара необходимо в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации воспитанников;
 - запрещается открывать окна и двери, а также разбивать стекла во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения;
 - покидая помещение или здание, следует закрывать за собой все окна и двери.

3.2. Необходимо помнить, что в группах образовательных учреждений пожар распространяется со скоростью 1-1,5 метра в минуту, в коридорах – 4-5 м/мин. При горении мебели и бумаги в учебных помещениях в воздухе скапливается оксид углерода, который при вдыхании его в течение 5-10 минут становится смертельным. Поэтому при пожаре в образовательной организации нужно действовать быстро, решительно и грамотно, в соответствии с разработанными ранее планами эвакуации и практическими отработками на случай пожара.

IV. Обязанности педагога при эвакуации

- 4.1. Не поддаваться панике самому и успокоить воспитанников.
- 4.2. В первую очередь эвакуировать воспитанников из тех помещений, где находится опасно для жизни, а также с верхних этажей, причем первыми выводят воспитанников младшего возраста.
- 4.3. Уточнить обстановку: нет ли задымления в коридоре, возможны ли вывод и эвакуация воспитанников.
- 4.4. Если выход из группы безопасен, построить воспитанников. Одежду оставить на местах. Если есть, надеть на детей марлевые повязки для защиты органов дыхания. Взять табель посещаемости и сведения о родителях (законных представителях) детей.
- 4.5. Выводить воспитанников из здания МБДОУ г. Иркутска детского сада № 5 по наиболее безопасному и кратчайшему пути.
- 4.6. Педагог при этом должен идти впереди, а конце цепочки детей поставить самых рослых и физически развитых мальчиков, чтобы в случае необходимости они смогли оказать помощь более слабым.
- 4.7. По окончании эвакуации, на площадке возле ворот (заранее определенном безопасном месте сбора), провести переключку всех воспитанников по спискам.
- 4.8. Педагог должен неотлучно находиться рядом с воспитанниками, выведенными из здания.
- 4.9. Если коридор задымлен и выход из группы небезопасен, нужно закрыть входную дверь, уплотнить ее подручной тканью, посадить воспитанников на пол и слегка приоткрыть окно для проветривания.
- 4.10. Как только услышите шум подъехавших пожарных машин, подайте сигнал, чтобы пожарные немедленно приступили к эвакуации воспитанников через окна. Педагог в таком случае покидает помещение последним.

Ответственный за пожарную безопасность - заместитель заведующего по АХР