



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Иркутской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России  
по Иркутской области  
г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, т. 25-79-57  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска.  
664007, г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 22 «Б», т. 71-77-01

**Предписание № 39/1/1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА**  
**ИРКУТСКА ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1**

(указать должность, фамилию и инициалы руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Иркутска по пожарному надзору Калинина И.С от 30.01.2021 № 39, статей 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «12» февраля 2021г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин, «16» февраля 2021г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин, проведена плановая выездная проверка по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

Государственным инспектором г. Иркутска по пожарному надзору Королёвой Анной Викторовной.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

в здании и помещениях, по адресу: 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 49.

инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно: и.о директора МБОУ г. Иркутска ВСОШ №1 Ефимова Ольга Вячеславовна

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Подписания	Перечень выявленных нарушений	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Ширина проезда/въезда на территорию пожарной техники менее 3.5м., фактическое расстояние составило 3м.	ч. 2, 3, 4 ст. 4 ФЗ -123 от 22.07.2008 г., «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.6, п. 8.9 СП 4.13130.2013	01.06.2022	

		Системы противопожарной защиты. Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям	
2	Подъезд пожарного автомобиля к зданию не обеспечен со всех сторон.	ч. 2, 3, 4 ст. 4 ФЗ -123 от 22.07.2008 г., «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1 «в», п 8.9 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям	01.06.2022

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор г. Иркутска  
по пожарному надзору Королёва А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«18» 02 2021 г.



(подпись)

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:  
и.о директора МБОУ ВСОШ № 1 Ефимова О.В

(должность, фамилия, инициалы)

«18» 02 2021 г

(подпись)