



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Карла Маркса ул., д. 8, г. Иркутск, 664003 Телефоны: (3952) 24-33-67, факс (3952) 28-19-91
E-mail: mail@38.rospotrebnadzor.ru http://www.38.rospotrebnadzor.ru/

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 501 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 8 « 04 » октября 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области Казаковой Юлией Сергеевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска детский сад № 101; юридический и фактический адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 67
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- 1) Стена в физкультурном зале имеет трещину расходящуюся на пол (начало трещины в спальне № 11), так же у входа в спортивный зал стены имеют дефекты отделки - отслоения краски. Дефекты и повреждения отделки стен и полов физкультурного зала и спальни № 11, препятствуют проведению влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением и не соответствует требованиям п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- 2) Потолки прачечной имеют дефекты отделки, что препятствует проведению влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств и не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- 3) В зоне моечной кухонной посуды оборудована 1 моечная ванна для мытья кухонной посуды, что является нарушением и не соответствует п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», табл. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (экспертное заключение: № ОИ/2253 от 03.10.2024г.).
- 4) Условия для первичной обработки овощей и фруктов не соблюдаются - в овощной зоне установлена 1 моечная ванна, что является нарушением и не соответствует п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организации общественного питания населения», табл. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (экспертное заключение: № ОИ/2253 от 03.10.2024г.).

- 5) Показатели искусственного освещения не соответствует требованиям в игровых помещениях № 1-8, № 10-12, в раздевальной комнате группы № 11, музыкальном зале, что является нарушением п. 2.8.1., п. 2.8.5., п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 144 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (экспертное заключение: № 5218 от 30.09.2024г., протокол испытаний № П.1.5999 от 27.09.2024г.).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения
1	Устранить дефекты отделки стен и пола в физкультурном зале в соответствии с требованиями п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	24.12.2026г.
2	Устранить дефекты отделки стены в спальне № 11 в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	24.12.2026г.
3	Устранить дефекты отделки потолка в прачечной в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	24.12.2026г.
4	Оборудовать зону моечной кухонной посуды дополнительной моечной ванной для мытья кухонной посуды в соответствии с требованиями п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», табл. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».	24.12.2026г.
5	Установить в зоне для первичной обработки овощей и фруктов дополнительную моечную ванну, в соответствии с требованиями п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-	24.12.2026г.

	эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», табл. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».	
6	Обеспечить соответствие показателей искусственного освещения в игровых помещениях № 1-8, № 10-12, в раздевальной комнате группы № 11, музыкальном зале, в соответствии с требованиями п. 2.8.1., п. 2.8.5., п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 144 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».	24.12.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Иркутска детский сад №101; юридический и фактический адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 67

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Иркутской области по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. 304, телефон 8 (3952) 25-98-29, факс (3952) 28-19-91 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «24» декабря 2025 г., и «24» декабря 2026г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
отдела надзора за условиями
воспитания и обучения
Управления Роспотребнадзора
по Иркутской области

(должность лица, составившего
предписание)

Ю.С. Казакова

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «04» октября 2024г.

(подпись)

(должность)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: