

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Иркутской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России
по Иркутской области

г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, т. 25-79-57

Стдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска.
664007, г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 22 «Б», ondirkutsk38@mail.ru тел. 89914356076

Предписание N 177/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному Бюджетному Дошкольному Общеобразовательному Учреждению города
Иркутска Детский Сад № 105

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР г. Иркутска Отришко А.В. от «23» апреля 2020 года № 177, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период "22" мая 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин., "27" мая 2020 г. с 11 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. проведена плановая, выездная проверка государственным инспектором г. Иркутска по пожарному надзору Птуха Степаном Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Муниципальное Бюджетное Дошкольное Общеобразовательное Учреждение города Иркутска
Детский Сад № 105 осуществляющее деятельность по адресу: г. Иркутск, Чайковского, 1

инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МБДОУ г. Иркутска Д/С № 105 Паутова Натальей Алексеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 105 расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Чайковского, 1				
1.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены вопросы расположения мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ.	Подпункт "д" пункта 461 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме».	15.08.20г.	
2.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове	Подпункт "к" пункта 461 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме».	15.08.20г.	

	<p>пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения).</p>			
3.	<p>Не обеспечено исправное состояние установок автоматической противопожарной защиты объекта и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (согласно акта от 12.03.2020г. ОП АТЭКС. Необходим демонтаж 2-х ИПР на выходах из музыкального зала, речевого оповещения в музыкальном зале и пищеблоке. ИПР – 2 шт. на выходах из групп «Ромашка» и «Гномики».)</p>	<p>Пункт 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме».</p>	15.08.20г.	
	<p>В помещении пищеблока допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком предусмотренной конструкцией светильника.</p>	<p>Подпункт "в" пункта 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме».</p>	15.08.20г.	

Со сроками установленными в данном предписании по устранению нарушений требований пожарной безопасности согласен (на).

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор

г. Иркутска по пожарному надзору Птуха С.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«27» 05 2020 г.



Предписание для исполнения получил:

Глушкова
(подпись)

«24» 05 2020 г.





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Иркутской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России
по Иркутской области
г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, т. 78-59-48
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска.
664007, г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 22 «Б»

г. Иркутск, ул. Чайковского, 1
(место составления акта)

«25» сентября 2020 г.
(дата составления акта)

«12» часов «00» минут
(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 308

По адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чайковского, д. 1, Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чайковского, д. 1,

На основании: распоряжения № 308 от «25» сентября 2020 г., которое вынес главный государ-
ственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору Отришко А.В. была проведена внепла-
новая выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразова-
тельное учреждение города Иркутска детский сад № 105 (далее по тексту – МБДОУ города Ир-
кутска «детский сад № 105»)

по соблюдению на Объекте защиты (здание, помещения, расположенные по адресу проверки),
используемом (эксплуатируемом) МБДОУ города Иркутска «детский сад № 105» в процессе
осуществления своей деятельности, требований пожарной безопасности

Дата и время проведения проверки:

"25" сентября 2020 г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин.

Общая продолжительность проверки: 1 день / 1 час

Акт составлен: отделом надзорной деятельности г. Иркутска Управления надзорной деятельно-
сти и профилактической работы ГУ МЧС России по Иркутской области

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (а):

Отправлено заказным почтовым отправлением 29.08.2020

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки прокурора города Иркут-
ска старшего советника юстиции Орешкин О.Ю. от 28.08.2020

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору
Сысоев Игорь Олегович,

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ города Иркутска «детский сад
№ 105» Паутова Н.А.

В ходе проведения проверки установлено, что: предписание от 27.05.2020 года № 177/1/1 выпол-
нен в срок, в полном объеме.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля

затолкнул, затис в сметы
(заполняется при проведении выездной проверки)
Игорь Олегович Сысоев
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
М.П.

Прилагаемые документы:

1. Предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 27.05.2020 № 177/1/1.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Иркутска

по пожарному надзору

Сысоев Игорь Олегович

«25» сентября 2020 г.



При проведении проверки присутствовал (а),

с актом проверки ознакомлен (а);

копию акта со всеми приложениями получил (а):

Заведующий МБДОУ города Иркутска «детский сад № 105»

Паутова Н.А.

фамилия, имя, отчество, должность

«25» сентября 2020 г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
М.П.