

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ИРКУТСКА
ДЕТСКИЙ САД № 12**

(МБДОУ г. Иркутска детский сад №12)

664009, г. Иркутск, ул. Советская, д.119-а

mdoy12@mail.ru

тел.8(3952)27-12-18

исх № 45 от 06.07.2022г

Руководителю Управления
Роспотребнадзора по
Иркутской области
Д.Ф.Савиных
от заведующего МБДОУ
г.Иркутска детский сад №12
Е.Л.Сухановой

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий по устранению нарушений
по предписанию Роспотребнадзора № 181
от 27 мая 2022года.

№ п/п	выявленные нарушения	в срок до	проведенные мероприятия в ДОУ по устранению нарушений (с указанием срока)
1.	Нарушение ст. 11,28,39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г, пп.3.1,3.1.1, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей»	27.05.2023	списочный состав воспитанников приведен к нормативным показателям – 2 кв.м на 1 ребенка, информационная справка на 01.07.2022г, прилагается
2.	Нарушение требований ст.29 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г, п.2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей»	27.05.2023	Дезинфицирующее средство «Хлормисепт-Р» готовится и используется по инструкции применения по вирусологическому режиму, для обработки уборочного инвентаря используется раствор 0,2 % «Хлормисепт-Р», с 28.05.2022
3.	Обеспечить учебной мебелью в игровой группы «Ромашка». Согласно росто-возрастным показателям детей, в соответствии с требованием табл.6.2. СанПиН 1.2.3685-21	27.05.2023	Учебная мебель в игровой группе «Ромашка» заменена на соответствующую, согласно росто-возрастным показателям детей, исполнение 30.05.2022г
4.	Обеспечить согласно норме продолжительность прогулки, продолжительность дневного сна, продолжительность утренней зарядки в группах в соответствии с требованиями п.6.7.СанПиН 1.2.3685-21	27.05.2023	Пересмотрены режимы дня и методики, продолжительность прогулки, продолжительность дневного сна, продолжительность утренней зарядки в группах приведена в соответствие с требованиями п.6.7.СанПиН 1.2.3685-21, утверждены 01.06.2022

Заведующий МБДОУ г. Иркутска
детский сад №12

Управление Роспотребнадзора
по Иркутской области
Входящий № 26.02.2022



Е.Л.Суханова

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ИРКУТСКА
ДЕТСКИЙ САД № 12**

(МБДОУ г. Иркутска детский сад №12)

664009, г. Иркутск, ул. Советская, д.119-а

mdoy12@mail.ru

тел.8(3952)27-12-18

исх №55 от 11.07.2023г

Руководителю Управления
Роспотребнадзора по
Иркутской области
Д.Ф.Савиных
от заведующего МБДОУ
г.Иркутска детский сад №12
Е.Л.Сухановой

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий по устранению нарушений
по предписанию Роспотребнадзора № 181
от 27 мая 2022года.

№ п/п	выявленные нарушения	в срок до	проведенные мероприятия в ДОУ по устранению нарушений (с указанием срока)
1	Над источниками выделения влаги (моечные ванн для мытья кухонной посуды) в кладовой сыпучей и сырой продукции, над жарочным шкафом, электросковородой предусмотреть локальную вентиляцию в соответствии с требованиями п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	27.05.2023	Локальная вентиляция установлена 24.04.2023г. Приложение: 1стр контракта и справка о стоимости выполненных работ. Паспорт вентиляционной системы В-2. Схема расположения вентиляционных зонтов. Фото.
2	Обеспечить исправной локальной вытяжной вентиляцией над 2мя плитами на пищеблоке провести инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, предоставить акты выполненных работ об обследовании и протоколы инструментальных измерений в соответствии с требованиями п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	27.05.2023	Локальная вентиляция отремонтирована 24.04.2023г. Приложение: Акт испытания оборудования системы В-1 Паспорт вентиляционной системы В-1

Заведующий МБДОУ г. Иркутска
детский сад №12



Е.Л.Суханова

