


Зарегистрирована

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Иркутска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Иркутской области



(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

" " 20__ г.

Регистрационный N _____

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Ф 1.1. здание муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска детского сада №34
(функциональное назначение)
(полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты муниципальная собственность

(Указываются организационно-правовая форма

юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,

индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим

объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании,

предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица: 1043801428307

Идентификационный номер налогоплательщика: 3810034959

Место нахождения объекта защиты: город Иркутск, ул. Просвещения, дом 26

(Указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты: 664002, Иркутская область, город Иркутск, ул. Просвещения, дом 26; эл. почта mdou34irk@yandex.ru, т. 8(3952)325077

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию) год постройки 1965, здание введено в эксплуатацию 1965 году

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта,

изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по

реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых

проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	II

1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф 1.1.
1.4	Высота здания	7,14 м
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	-
1.7	Объем здания	3603 куб.м
1.8	Количество этажей	2
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	-
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>На объекте смонтирована пожарная сигнализация на базе оборудования Системы АПС и СОУЭ. Помещения Оборудованы пультом контроля и управления С-2000, прибором приемно-контрольным «Сигнал 20П», Гранит, С2000-КДЛ, извещателями пожарно-дымовыми ИП-212-66, пожарно-тепловыми, пожарно-ручными ИПРЗСУ, извещатель оповещатель; прибор приемно-контрольный; блоками бесперебойного питания; извещатели световые «ВЫХОД»; Цербер-03 («Собственность МУП ТЭСИ»); вывод радиосигнала на пульт МЧС, блок речевого оповещения РОКОТ, Соната-20 П; система оповещения и управления эвакуацией. В здании имеются пожарные краны с рукавами длиной 20м в количестве 2 шт., с одновременным включением в работу насосной установки в режиме «пожар». Огнетушители 9 шт (ОП-4, ОУ-2) Оборудование и материалы, используемые при монтаже систем, имеют действующие сертификаты соответствия пожарной безопасности. Заключен договор на оказание услуги технического обслуживания систем.</p>
2.	<p align="center">Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</p> <p align="center">Расчет пожарного риска не проводился</p> <p>(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
3.	<p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</p>	

Учитывая, что от объекта защиты выдержаны необходимые противопожарные расстояния до соседних зданий и сооружений ущерб от пожара имуществу третьих лиц не предполагается или ущерб имуществу третьих лиц не может превышать балансовую стоимость объекта.

Балансовая стоимость объекта 9875900,34 рублей.

(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.п. 4.3-4.13, 5.2.2 К СП 4.13130.2013 принято Изменение N 1, утвержденное Приказом МЧС России от 14.02.2020 N 89.	выполняется
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п. 4 Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие с 01.02.2011 Приказом МЧС России от 09.12.2010 N 640.	выполняется
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", п.п. 4.1 К СП 4.13130.2013 принято Изменение N 1, утвержденное Приказом МЧС России от 14.02.2020 N 89.	выполняется
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения,	СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты.	выполняется

	степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Обеспечение огнестойкости объектов защиты», п.п. 5.2.1-5.2.6 Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие приказом МЧС России от 23.10.13 N 678 с 02.12.2013	
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.п. 4.2-4.4, 5.1, 5.2 Утвержденное и введенное в действие Приказом МЧС России от 19.03.2020 N 194.	выполняется
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п.п. 4.1 К СП 4.13130.2013 принято Изменение N 1, утвержденное Приказом МЧС России от 14.02.2020 N 89.	выполняется
4.7	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 3-7 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 4, п.п.5.1, 5.7, 5.9.1 Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие Приказом МЧС России от 01.06.2011 N 274 с 20.06.2011 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», п.4,6,7,8 К СП 7.13130.2013 принято: Изменение N 1, утвержденное Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119. Изменение N 2, утвержденное Приказом МЧС России от 12.03.2020 N 152.	выполняется
4.8	Размещение, управление и взаимодействие	СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки	выполняется

	<p>оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 4, п.п.5.1, 5.7, 5.9.1</p> <p>Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие Приказом МЧС России от 01.06.2011 N 274 с 20.06.2011</p> <p>СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», п. 4,6,7,8</p> <p>Изменение N 1 к своду правил СП 7.13130.2020 (Приказ МЧС России от 27.02.2020 N 119).</p> <p>Изменение N 2 к своду правил СП 7.13130.2020 (Приказом МЧС России от 12.03.2020 N 152).</p>	
4.9	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p> <p>Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации», утвержденные приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 (с изменениями на 22 июня 2010 года).</p> <p>Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", (с изменениями и дополнениями) ст. 5</p>	<p>выполняется</p>

Настоящая декларация разработана

Заведующий МБДОУ г. Иркутска
детским садом №34
О.А. Гаврилова

(фамилия, имя, отчество)

Гаврилова
(Подпись)

_____ 2021г.





МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы г. Иркутска)

ул. Франк-Каменецкого, д. 22 Б, г. Иркутск, 664007
тел. 71-77-01
e-mail: ondirkuts38@mail.ru

Муниципальному автономному дошкольному
образовательному учреждению г. Иркутска
детскому саду № 34

ул. Просвещения, д. 26, г. Иркутск, 664002

«26» 02 2021 г № 2-13- 410

На № _____ от _____

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска сообщает Вам, что поступившая на регистрацию декларации пожарной безопасности в отношении объекта защиты-детский сад, по адресу: г. Иркутск, ул. Просвещения, д. 26, зарегистрирована.

Приложение: экземпляр декларации пожарной безопасности на 4 л. в 1 экз.

Главный государственный инспектор г. Иркутска
по пожарному надзору


А.В. Отришко