

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профкома

*Галица О.А. Колесникова*

УТВЕРЖДЕНО:

Заведующий МБДОУ г. Иркутска  
детский сад №34

*Гаврилова* О.А. Гаврилова  
Приказ № *34/п* от «*13*» *07* 20*21* г.



## ИНСТРУКЦИЯ О ДЕЙСТВИЯХ ПЕРСОНАЛА ПРИ ЭВАКУАЦИИ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

### 1. Общие положения

- 1.1. Инструкция разработана в соответствии с п. 16 Правил пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03.
- 1.2. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре.
- 1.3. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара.
- 1.4. Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции проводятся один раз в полугодие.

### 2. Действия работников при обнаружении пожара

2.1. Работник ДОУ, обнаруживший возгорание, должен:

- включить автоматическую стационарную систему пожаротушения
- вызвать пожарную охрану по телефону «01», сообщив сотруднику, принимающему информацию, адрес учреждения, место возникновения пожара, свою фамилию и номер телефона;
- продублировать сообщение о пожаре по системе оповещения о немедленной эвакуации воспитанников и сотрудников;
- сообщить о пожаре заведующему или завхозу;
- принять меры по предотвращению распространения огня;
- проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения.

2.2. Заведующий с учётом сложившейся обстановки должен:

- организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, а также осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;
- организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны;
- руководить эвакуацией до прибытия пожарных подразделений.

2.3. Заведующий хозяйством и заместитель заведующего по ВР должны:

- открыть запасные выходы;
- включить освещение тамбуров;

- открыть основной выход из здания;
- открыть ворота для въезда спецтранспорта;
- проверить фактически эвакуированных со списочным составом на момент эвакуации.

### **3. Действия педагога при получении сигнала об эвакуации**

3.1. При получении сигнала об эвакуации педагог должен:

- прекратить занятия, обесточить электрические приборы и оборудование, выключить свет и закрыть окна;
- с учётом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации работников и воспитанников, в безопасную зону в кратчайший срок;
- вывести воспитанников из ДОО безопасным выходом согласно утверждённому плану эвакуации при пожаре.

3.2. Воспитателям и другим работникам ДОО нельзя оставлять воспитанников без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

3.3. После выхода из здания педагог должен привести группу на сборный пункт и проверить наличие всех воспитанников. В случае отсутствия кого-либо педагог должен незамедлительно сообщить об этом заведующему или заместителю заведующего по ВР.

3.4. После проверки наличия всех эвакуированных воспитанников и сотрудников, провести эвакуацию воспитанников и сотрудников в помещение МБОУ г. Иркутска СОШ №12 (спортивный зал на 1-ом этаже) (ул. Просвещения, 13).

### **4. Порядок эвакуации работников и воспитанников**

4.1. Эвакуацию воспитанников следует начинать из помещения незамедлительно с момента обнаружения пожара и/или с момента поступления сигнала пожарной сигнализации.

4.2. В зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, воспитанники старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять тёплую одежду с собой, а воспитанников младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие тёплые вещи.

4.3. работники, осуществляющие эвакуацию, не должны оставлять воспитанников без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

4.4. После окончания эвакуации работники должны тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне воспитанников, спрятавшихся под кроватями, столами, в шкафах или других местах, а также выставить посты безопасности на входах, чтобы исключить возможность возвращения воспитанников в здание где возник пожар.

4.5. Покидая помещения, следует закрывать за собой все двери и окна, чтобы замедлить распространение огня и дыма.

## 5. Действия в особых случаях

5.1. В случае отсутствия заведующего и ответственного за пожарную безопасность в момент возникновения пожара эвакуацией воспитанников и работников ДОО руководит заместитель заведующего по ВР.

5.2. При ложном срабатывании автоматической пожарной сигнализации (АПС) сигнал тревоги может поступить на пост пожарной охраны по телефону «01». В связи с этим ответственный за пожарную безопасность должен выполнить следующие действия:

- на пульте ВЭРС-ПК-24 нажать кнопку сработавшего шлейфа и отключить его (сигнальная лампочка должна погаснуть);
- повторно нажать кнопку сработавшего шлейфа и, если сигнал тревоги повторится, отключить шлейф;
- по телефону «01» сообщить о ложном срабатывании АПС;
- передать заявку о ложном срабатывании АПС в обслуживающую организацию.

С инструкцией ознакомлен(а):