



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Иркутской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Иркутской области
г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, т. 25-79-57
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска.
664007, г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 22Б, тел. 707-701

Предписание № 409/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 22Б

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Иркутска
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

детский саду № 34

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

По адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Просвещения, 26, (далее –
Объект защиты)

На основании: распоряжения № 409 от «22» октября 2020 г. которое вынес заместитель главного государственного инспектора г. Иркутска по пожарному надзору Калинин Игорь Сергеевич
была проведена плановая выездная проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА ДЕТСКИЙ САД № 34 (далее – МБДОУ г. Иркутска Детский сад № 34)

по соблюдению на Объекте защиты (здания, помещения, расположенные по адресам проверки),
используемом (эксплуатируемом) МБДОУ г. Иркутска Детский сад № 34 в процессе осуществле-
ния своей деятельности, требований пожарной безопасности

Дата и время проведения проверки:

Общая продолжительность проверки: 0 дней/ 0 часов 00 минут

При проверке присутствовала: заведующий МБДОУ г. Иркутска детским садом № 34

Гаврилова О.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
<u>МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГО- РОДА ИРКУТСКА Детский сад № 34 по адресу: г. Иркутск, ул. Просвещения, 26</u>				

1.	Не разработана декларация пожарной безопасности отвечающая требованиям Приказа МЧС России от 16 марта 2020 г. № 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности"	ст 4,6,64, ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Приказ МЧС России от 16 марта 2020 г. № 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности")	25.01.2021	
----	--	--	------------	--

Со сроками установленными в данном предписании по устранению нарушений требований пожарной безопасности согласен (на).

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Иркутска по пожарному надзору Мужчинкин Р.А.
«25» ноября 2020 г.



Предписание для исполнения получил:
Заведующий МБДОУ г. Иркутска детским садом № 34
Гаврилова О. А.

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» ноября 2020 г.

