



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Иркутской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Иркутской области  
г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, т. 25-79-57  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска.  
664007, г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 22 «Б», т. 71-77-01

**Предписание № 26/1/1**  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА ИРКУТСКА ДЕТСКИЙ САД № 94**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 26 от «30» января 2021 года, которое вынес заместитель главного государственного инспектора г. Иркутска по пожарному надзору Калинин И.С., «10» февраля 2021 года с 10 час. 00 мин. До 12 час. 00 мин., была проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ИРКУТСКА ДЕТСКИЙ САД № 94 (далее - МБДОУ Г. ИРКУТСКА ДЕТСКИЙ САД № 94 ) по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, пер. Большевистский, 1.

Проверку проводил: государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору Касьянова Мария Дмитриевна.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

При проверке присутствовали: заведующий МБДОУ Г. ИРКУТСКА ДЕТСКИЙ САД № 94 Бызова Ольга Владимировна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
<b>пер. Большевистский, 1</b>				
1.	Ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 3 на лестницу 3-го типа менее 0,8 м., фактически составляет 0,66 м.	ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.01.2022	

	(Замеры проводились измерительной рулеткой «ЗУБР»).	п. 4.2 СНиП П-А.5-62 Противопожарные требования. Основные положения проектирования.		
2.	Ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 4 на лестницу 3-го типа менее 0,8 м., фактически составляет 0,69 м. (Замеры проводились измерительной рулеткой «ЗУБР»).	ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2 СНиП П-А.5-62 Противопожарные требования. Основные положения проектирования.	01.01.2022	
3.	Ширина эвакуационного выхода на 1 этаже (выход 2) из здания менее 0,8 м., фактически составляет 0,73 м. (Замеры проводились измерительной рулеткой «ЗУБР»).	ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2 СНиП П-А.5-62 Противопожарные требования. Основные положения проектирования.	01.01.2022	
4.	В групповых ячейках в спальнях помещениях, звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают нормативный уровень звука.	ст. 4, 6, 54, 84 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.	01.01.2022	
5.	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта.	п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479).	01.01.2022	
6.	На эвакуационной лестнице с цокольного этажа здания на I – ый этаж отсутствуют поручни.	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п 5.2.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.01.2022	

7.	На объекте защиты в декларации пожарной безопасности указана ссылка на недействующий нормативный документ.	Приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности»; ст. 64 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)	01.01.2022	
8.	Приборы приемно-контрольные и приборы управления, не установленные в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, по факту приборы расположены на 1 – ом этаже в помещении № 8 (согласно экспликация технического паспорта).	ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 83 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.14.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.	01.01.2022	
9.	На объекте защиты допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (АПС, СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем, эксплуатация проводится без обеспечения ежегодного проведения испытаний.	п. 54 Правил «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479».	01.01.2022	
10.	На объекте защиты не организовано обучение лиц по программам противопожарного инструктажа, фактически обучение мерам пожарной безопасности осуществляется по программе пожарно – технического минимума, в которой указаны ссылки на недействующий документ.	п. 3 Правил «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479». Приказ МЧС России от 12.12.2007 года N 645 Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	01.01.2022	

Со сроками установленными в данном предписании по устранению нарушений требований пожарной безопасности согласен (на).

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

г. Иркутска по пожарному надзору Касьянова М.Д.

«26» февраля 2021 г.



Предписание для исполнения получил (а):

Заведующий

МБДОУ Г. ИРКУТСКА ДЕТСКИЙ САД № 94

Бызова О.В.

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» февраля 2021 г.

(подпись)