



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Иркутской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России
по Иркутской области

г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, т. 25-79-57

Отдел надзорной деятельности г. Иркутска.
664039, г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, 9 А, т. 768-054

Предписание № 718/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

*Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Иркутска
детскому саду №151*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

заведующей Вершининой Татьяне Викторовне

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 718 от «03» декабря 2015 года, которое вынес Заместитель главного государственного инспектора г. Иркутска по пожарному надзору Фромич Р.С., была проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детский сад № 150 (МБДОУ Г. ИРКУТСКА ДЕТСКИЙ САД № 150), по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, 247 А

Проверку проводил: Государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору Харланов Рустам Евгеньевич.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

При проверке присутствовали: заведующая Вершинина Татьяна Викторовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обяза- тельных требований пожарной безопасно- сти с указанием кон- кретного места выяв- ленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного докумен- та по пожарной безопасности, требова- ния которого (ых) нарушены	Срок уст- ранения нарушения обязатель- ных требо- вания пожарной безопасно- сти	Отметка (подпись) о выпол- нении (указыва- ется толь- ко выпол- нение)	
				1.	2.
718/1/1- 1	Помещение (согласно технического паспорта БТИ помещение № 51) на первом этаже не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	ч. 4 ст. 6 «Технического регламента о требова- ниях пожарной безопасности» Федерального закона № 123-ФЗ от 27.07.2008г., НПБ 110-03 п. 4, таблица 3 п. 38 В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установ- ками все помещения независимо от площади, кроме помещений:	01.06.2016		

		<p>венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;</p> <p>категории В4 и Д по пожарной опасности;</p> <p>лестничных клеток.</p>		
--	--	---	--	--

Со сроками установленными в данном предписании по устранению нарушений требований пожарной безопасности согласен (на).

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор

г. Иркутска по пожарному надзору Харланцев Р.Е.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«23» декабря 2015 г.



(подпись)


М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая Вершинина Татьяна Викторовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«23» декабря 2015 г.



(подпись)